Stadt Halle (Saale) 15.05.2012
Dezernat IV

Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 28.03.2012
TOP: 10.16

Anfrage von Stadtrat Herr Schachtschneider

Betreff:
Turnhalle Grundschule und Sekundarschule Kastanienallee, SI:910/2012

Antwort der Verwaltung:

Nach Vorlage der Gutachten hat das ZGM folgende Arbeitsschritte vorgeschlagen:

1. Sporthalle
   - Erneuerung der Fluchttür aus dem Hallenbereich mit Beseitigung der Kältebrücke
   - Korrektur der Wärmeanlage, so dass in der Heizperiode die Schimmelpilzbildung vermieden wird
   - Beseitigung der Parkettschäden

   Diese Aufgaben sollen in den Sommerferien realisiert werden.

2. Sozialtrakt

   Das Baugrundgutachten weist eine Einschränkung der Belastbarkeit aus, so dass ein Neubau in Höhe von ca. 600.000 € erforderlich wäre
   Das ZGM prüft, ob partielle Lösungen durch Alternativen für die Einrichtung eines Sozialtraktes entsprechend der Haushaltslage der Stadt.
   Auch hierbei ist es das Ziel, noch 2012 eine Lösung herbeizuführen, bei der die Absicherung des Schulbetriebes Vorrang hat.

Tobias Kogge
Beigeordneter