



Stadt Halle (Saale)
Dezernat Planen und Bauen

Halle, 17. Oktober 2012

Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 26.09.2012

TOP: Ö 10.10

Anfrage Herr Dr. Köck zu Geländer Hochstraße

Herr Dr. Köck teilte mit, dass er beobachtet habe, dass die Geländer an der Hochstraße – Innenseite ausgetauscht werden. Er fragte nach dem „Kräfteübertrag“ und ob da nicht etwas berücksichtigt werden müsste.

Antwort der Verwaltung

An der Hochstraße BR 012-013 über den Franckeplatz wurden Arbeiten zur Sanierung der Einläufe, der Entwässerungsleitungen und Betonsanierungen (Rissverpressung) ausgeführt. Diese Arbeiten haben keine Auswirkungen auf die Statik der Brücke.
Ein Austausch der Geländer erfolgte nicht. Dieser ist erst mit der Kappenerneuerung vorgesehen. Die Mittel hierzu wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2013 ff angemeldet.

Uwe Stäglin
Beigeordneter