

**Anlage:**

Formblatt: **Checkliste – Barrierefreie Gestaltung von Grünanlagen**

Planungsgrundlage ist die DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze

Vorhaben: **Spielplatz Thalia-Wiese**

Prüfung Entwurfsplanung durch 61 am 19.11.2012 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Prüfung Ausführungsplanung durch 61 am ..... Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Bauabnahme durch 67 am ..... Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
01	4	Maße von Bewegungsflächen		X		
02	5	Maße von Begegnungsflächen für Rollstuhlbenutzer auf Gehwegen				
	5.1	Für Hauptgehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m Für Geh- und Nebengehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite		X		
	5.2	b ≥ 1,80 m, t ≥ 1,80 m neben Baustellensicherungen in Sichtweite		X		
03	6	Oberflächenbeschaffenheit von Bewegungs-/ Begegnungsflächen				
		Bei jeder Witterung leicht, erschütterungsarm und gefahrlos begeh- und befahrbar		X		
04	7	Türen	X			
05	8	Fußgängerverkehrsflächen	X			
06	9	Verweilplatz				
		in Bereichen z. B .von Gehwegen, Treppen, Rampenanlagen, sollten taktil und optisch kontrastierend ausgewiesene überdachte Verweilplätze verfügbar sein			X (s. 1)	

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
07	10	Zugang, Fußgängerüberweg, Furt auf gleicher Ebene				
	10.1	abgesenkte Borde auf + 3 cm Auftritt, taktil und optisch kontrastierend kennzeichnen		X		
	10.2	Überquerungsstellen –rechtwinklig zur Fahrbahn, uneingeschränktes Sichtfeld Kfz-Wartende Personen (Sichthindernisse im Sichtdreieck $h \leq 0,50$ m)	X			
		Abdeckung von Entwässerungs- und Revisionschächten nicht im Überquerungsbereich anordnen	X			
08	12	Zugang zu unterschiedlichen Ebenen (Treppe, Fahrtreppe, Fahrsteig, Rampe, Aufzug)				
	12.2	Treppe	X			
	12.5	Rampe	X			
	12.6	Aufzug (die Forderungen der DIN 18024-1, Pkt. 12.6 sind zu prüfen)	X			
09	13	Öffentlich zugängige Grünanlage und Spielplatz				
	13.1	Allgemeine Forderungen				
		Grünanlagen und Spielplätze barrierefrei zugänglich		X		
	13.2	Haupt- und Nebengehwege				
	13.2.1	Allgemeines				
		Erlebnisbereiche, Spielbereiche und barrierefreie Spielgeräte barrierefrei zugänglich		X		
		Wege in seitlich abfallenden Gelände absturzsicher	X			
	13.2.2	Hauptgehweg				

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
		Lichtraumprofil $b \geq 1,50$ m, $h \geq 2,30$ m, situationsbedingt $b \geq 1,20$ m mit $l \leq 2,00$ m		X		
		Längsgefälle $\leq 4$ %, Quergefälle $\leq 2$ %, in Sichtweite, Abstand $\leq 18$ m, Begegnungsflächen $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m einordnen			X (s. 2)	
		Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand $\leq 10$ m, ebene Ruheflächen oder Verweilplätze einordnen, $b \geq 1,50$ m, $t \geq 1,50$ m, taktil und optisch kontrastierend auffindbar, überdacht			X (s. 2)	
		Abstand Ruhebänke $\leq 100$ m		X		
	13.2.3	Nebengehweg				
		Lichtraumprofil $b \geq 0,90$ m, $h \geq 2,30$ m, Längsgefälle $\leq 6$ %, Quergefälle $\leq 2$ %,		X		
		Begegnungsfläche in Sichtweite, Abstand $\leq 18$ m, $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m		X		
		Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand $\leq 10$ m ebene Ruheflächen, Verweilplätze oder Begegnungsflächen einordnen		X		
	13.3	Sanitäranlage nach DIN 18024-2				
		öffentlich zugängliche Sanitäranlage in Park- und Freizeitanlagen sowie an nicht unmittelbar an eine Wohnanlage angeschlossenen Spielplätzen	X			
10	14	Baustellensicherung	X			
11	16	Pkw-Stellplätze	X			
12	17	Öffentliche Fernsprechstellen und Notrufanlage				X (s. 3)
13	18	Bedienungselement	X			
14	19	Ausstattung, Orientierung, Beschilderung und Beleuchtung				
		Ausstattung optisch kontrastierend wahrnehmbar und ohne Unterscheidung ausbilden			X (s. 4)	
		Hinweise optisch kontrastierend und taktil oder akustisch erkennbar			X (s. 5)	

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
		blendfreie Lesbarkeit mit Schriftzeichen guter Lesbarkeit		X		
		Beleuchtung blend- und schattenfrei, mit höherer Beleuchtungsstärke als nach DIN 5035-2 vorsehen	X			

1. Die Verweilplätze sind nicht überdacht.
2. In den Zugangsbereichen werden z. T. Längsgefälle bis 6 % erreicht. Die Verweilplätze sind nicht überdacht.
3. Eine öffentliche Notrufanlage kann nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand eingerichtet werden.
4. Die Spielgeräteausstattung lässt sich nur mit Unterschneidungen realisieren. Der Wechsel im Belag zwischen Asphalt und Gummi erleichtert aber optisch und haptisch die Orientierung und dient als Vorwarnung für die im Fallschutzbereich stehenden Hindernisse.
5. Die Hinweisschilder zur Benutzung des Spielplatzes werden optisch kontrastierend jedoch ohne taktile Ergänzungen realisiert. Die Schilder werden über Kopf angebracht, um eine ständige Zerstörung durch Vandalismus zu erschweren.