

30. OKT. 2013

Ich bitte um:

- eigenständige Bearbeitung  
 Stellungnahme bis zum .....  
 Kenntnisnahme vor Abgang  
 Kenntnisnahme nach Abgang  
 ..... Unterschrift bis zum .....

Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich III



**hallesaale**  
HALLERSTADT

29.10.2013

### Beschlusskontrolle zur Stadtratssitzung vom 25.09.2013

TOP: Ö 9.25

**mündliche Anfrage von der Stadträtin Sabine Wolff (NEUES FORUM)**

**Betreff: Beheizung des Stadtbades während des Hochsommers 2013,**

**SI:484/2013, VO:V/2013/12009**

1. Warum wurden die Räume des Stadtbades auch während der Sommerphase beheizt?
2. Gibt es Möglichkeiten, abhängig von den Außentemperaturen die Heizungsanlage einzustellen bzw. das Heizungssystem zu betreuen?

#### Antwort der Verwaltung:

Die Anfrage wurde zuständigkeitshalber an die Bäder Halle GmbH weitergeleitet und wie folgt beantwortet:

Zu 1.


Die Hallenbäder sind - wie auch bereits vor der Übertragung an die Bäder Halle GmbH - in jedem Jahr turnusmäßig zu Zeiten der Sommerschulferien in Sachsen-Anhalt geschlossen. In dieser Zeit werden die Räume des Stadtbades nicht beheizt; es finden Revisionsarbeiten statt. In dieser Zeit werden auch die Becken abgelassen und vorschriftsmäßig grundgereinigt.

An der Heizungs- und Lüftungsanlage wurden mit Beginn der Revision in der 29. KW Arbeiten vorgenommen, um u. a. die Regeltechnik und Funktion einzelner Heizkreisläufe zu überprüfen. Bei diesen Tests kam es zeitweise dazu, dass Heizkörper in verschiedenen Räumen (teilweise auch außerhalb der regelmäßig genutzten Bereiche) zeitgleich mit in Betrieb gesetzt wurden, da diese an den überprüften Heizkreisen hängen. Es wurden defekte Thermostate an mehreren Heizkörpern festgestellt, für die Ersatz bestellt werden musste.

In den letzten beiden Revisionswochen (34./35. KW) wurde die intensive Saisonvorbereitung durchgeführt (Saisonstart 02.09.2013), u. a. die gelieferten Thermostate getauscht und das Heizungssystem in Betrieb genommen, um die Luft und das komplett ausgetauschte Badewasser wieder zu erwärmen.

Zu 2.

Bei modernen Heizungsanlagen ist eine automatische Regelung in Abhängigkeit der Außentemperatur möglich. Die Heizung im Stadtbad bietet diese Möglichkeit nicht. Es erfolgt eine manuelle Regelung der Anlage.

  
Dr. Judith Marquardt

Beigeordnete für Kultur und Sport