Geschäftsbereich II – Planen und Bauen Fachbereich Planen (61) Abteilung Stadtentwicklung und Freiraumplanung (61.1)

Formblatt: Checkliste – Barrierefreie Gestaltung von Grünanlagen

Planungsgrundlage ist die DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze

Vorhaben: Peißnitz Ostweg, Fluthilfemaßnahme Nr. 91

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
01	4	Maße von Bewegungsflächen		x		
02	5	Maße von Begegnungsflächen für Rollstuhlbenutzer auf Gehwegen				
	5.1	Für Hauptgehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m Für Geh- und Nebengehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite		Х		
	5.2	$b \ge 1,80 \text{ m}, t \ge 1,80 \text{ m}$ neben Baustellensicherungen in Sichtweite		x		
03	6	Oberflächenbeschaffenheit von Bewegungs-/ Begegnungsflächen				
		Bei jeder Witterung leicht, erschütterungsarm und gefahrlos begeh- und befahrbar		x		
04	7	Türen	Х			
05	8	Fußgängerverkehrsflächen	Х			
06	9	Verweilplatz				
		in Bereichen z. B .von Gehwegen, Treppen, Rampenanlagen, sollten taktil und optisch kontrastierend ausgewiesene überdachte Verweilplätze verfügbar sein	x (s. 1.)			

Stand: 01/2015 Seite 1 von 3

	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1		Die Pu	nkte sind:	
Nr.			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
07	10	Zugang, Fußgängerüberweg, Furt auf gleicher Ebene	x			
08	12	Zugang zu unterschiedlichen Ebenen (Treppe, Fahrtreppe, Fahrsteig, Rampe, Aufzug)				
	12.2	Treppe	x			
	12.5	Rampe	х			
	12.6	Aufzug (die Forderungen der DIN 18024-1, Pkt. 12.6 sind zu prüfen)	Х			
09	13	Öffentlich zugängige Grünanlage und Spielplatz				
	13.1	Allgemeine Forderungen				
		Grünanlagen und Spielplätze barrierefrei zugänglich		Х		
	13.2	Haupt- und Nebengehwege				
	13.2.1	Allgemeines				
		Erlebnisbereiche, Spielbereiche und barrierefreie Spielgeräte barrierefrei zugänglich	Х			
		Wege in seitlich abfallenden Gelände absturzsicher	х			
	13.2.2	Hauptgehweg				
		Lichtraumprofil b $\geq$ 1,50 m, h $\geq$ 2,30 m, situationsbedingt b $\geq$ 1,20 m mit I $\leq$ 2,00 m		Х		
		Längsgefälle ≤ 4 %, Quergefälle ≤ 2 %, in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m, Begegnungsflächen b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m einordnen		х		
		Längsgefälle $4-6$ %, im Abstand $\leq$ 10 m, ebene Ruheflächen oder Verweilplätze einordnen, b $\geq$ 1,50 m, t $\geq$ 1,50 m, taktil und optisch kontrastierend auffindbar, überdacht	х			
		Abstand Ruhebänke ≤ 100 m			x (s. 2)	

Stand: 01/2015 Seite 2 von 3

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
	13.2.3	Nebengehweg	X			
	13.3	Sanitäranlage nach DIN 18024-2				
		öffentlich zugängliche Sanitäranlage in Park- und Freizeitanlagen sowie an nicht unmittelbar an eine Wohnanlage angeschlossenen Spielplätzen	х			
	13.4	Gebührenfreie Notrufanlagen	X			
10	14	Baustellensicherung	х			
11	16	Pkw-Stellplätze	Х			
12	17	Öffentliche Fernsprechstellen und Notrufanlage	Х			
13	18	Bedienungselement	Х			
14	19	Ausstattung, Orientierung, Beschilderung und Beleuchtung	Х			

- 1. Einfache Verweilplätze werden in Grünanlagen der Stadt Halle vom Grunde her nicht überdacht.
- 2. Sitzplätze werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde nur punktuell ergänzt, da große Abschnitte des Weges im Auenwald des Landschaftsschutzgebietes Saaletal verlaufen.

Stand: 01/2015 Seite 3 von 3