



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Bildung und Soziales

01.06.2015

Sitzung des Bildungsausschusses am 02.06.2015
Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion zur Sekundarschule Süd
Vorlagen-Nummer: VI/2015/00900
TOP: 6.2

Fragen zur Sekundarschule Süd

- 1) Wann ist mit einem tragfähigen Brandschutzkonzept zu rechnen?
- 2) Hat die Stadtverwaltung Handlungsmöglichkeiten zum Umbau der Hausmeisterwohnung geprüft? Wenn ja, wie sah das Ergebnis aus? Wenn nein, wie steht die Stadtverwaltung zur Nutzung dieses Raumes durch die pädagogischen Mitarbeiter?

Zu Frage 1)

Antwort der Verwaltung:

Für die Erarbeitung eines Brandschutzkonzeptes sowie die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Sekundarschule Halle-Süd sind Mittel im Finanzierungshaushalt erforderlich, die derzeit nicht in die Planung 2016 ff eingereicht sind. Bisher wurde davon ausgegangen, diese Schule über STARK III zu sanieren. Dies scheint derzeit nicht mehr realistisch.

Zu Frage 2)

Antwort der Verwaltung:

Nach Rücksprachen des FB Immobilien mit dem FB Bauen, Abt. Bauordnung wurde festgelegt, dass eine Nutzung der ehemaligen Hausmeisterwohnung nicht ohne Brandschutzkonzept und grundsätzliche Brandschutzgrundsicherungsmaßnahmen in diesem Bereich zulässig ist. Die vorhandene Treppe ist zu steil, zweite Rettungswege sind nicht vorhanden.

Deshalb ist auch eine Nutzung der Räume durch den pädagogischen Mitarbeiter derzeit nicht möglich.

Tobias Kogge
Beigeordneter