

Formblatt: **Checkliste – Barrierefreie Gestaltung von Grünanlagen**
 Planungsgrundlage ist die DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze

Vorhaben: HW 201, Hochwasserschadensbeseitigung an der Ufermauer Mulimediazentrum (UM 005)

Prüfung Entwurfsplanung durch 61 amKenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
 Prüfung Ausführungsplanung durch 61 am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
 Bauabnahme durch 67 bzw. 66 amKenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|----------|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| 01 | 4 | Maße von Bewegungsflächen | | | X | |
| 02 | 5 | Maße von Begegnungsflächen für Rollstuhlbenutzer auf Gehwegen | | | X | |
| | 5.1 | Für Hauptgehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m Für Geh- und Nebengehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite | | | | |
| | 5.2 | b ≥ 1,80 m, t ≥ 1,80 m neben Baustellensicherungen in Sichtweite | | | | |
| 03 | 6 | Oberflächenbeschaffenheit von Bewegungs-/ Begegnungsflächen | | | | |
| | | Bei jeder Witterung leicht, erschütterungsarm und gefahrlos begeh- und befahrbar | | X | | |
| 04 | 7 | Türen | X | | | |
| 05 | 8 | Fußgängerverkehrsflächen | X | | | |
| 06 | 9 | Verweilplatz | | | | |
| | | in Bereichen z. B .von Gehwegen, Treppen, Rampenanlagen, sollten taktil und optisch kontrastierend ausgewiesene überdachte Verweilplätze verfügbar sein | X (s. 1.) | | | |

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|----------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| 07 | 10 | Zugang, Fußgängerüberweg, Furt auf gleicher Ebene | x | | | |
| 08 | 12 | Zugang zu unterschiedlichen Ebenen (Treppe, Fahrtreppe, Fahrsteig, Rampe, Aufzug) | | | | |
| | 12.2 | Treppe | | | | |
| | | Treppe nicht gewandelt | | x | | |
| | | Beidseitige Handläufe, h=85 cm, Durchmesser 3 - 4,5 cm, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend | | x | | |
| | | >3 Stufen erste und letzte Stufe optisch kontrastierend markieren, Streifen 5 -8 cm breit über die gesamte Trittbreite | | x | | |
| | | ≤3 Stufen, alle Stufen markieren | x | | | |
| | | Niveauwechsel durch taktile und optisch kontrastierende Aufmerksamkeitsfelder anzeigen | x | | | |
| | | Keine Stufenunterschneidungen | | x | | |
| | | Freie, seitliche Stufenenden mit 2 cm hoher Aufkantung | | x | | |
| | | Durchgangshöhe unter Treppen \geq 230 cm, Unterseite unterer Treppenlauf bis zu dieser Höhe schließen | x | | | |
| | | Bewegungsflächen nach DIN 18024-1, Pkt. 4 | | x | | |
| | 12.5 | Rampe | | x | | |
| | | Rampe, Steigung \leq 6 %, ohne Quergefälle ausbilden | | x | | |
| | | Rampenlänge max. 6,00 m, dann Zwischenpodest mit Länge ab 1,50 m | | x | | |
| | | Rampe und Zwischenpodest mit 10 cm hohen Radabweisern versehen, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend | | x | | |
| | | Rampe und Zwischenpodest beidseitig mit Handlauf in h = 85 cm nach DIN 18025-1, Durchmesser 3 - 4,5 cm, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend | | x | | |

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|--|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| | | in Verlängerung einer Rampe keine abwärts führende Treppe | | X | | |
| | 12.6 | Aufzug (die Forderungen der DIN 18024-1, Pkt. 12.6 sind zu prüfen) | X | | | |
| 09 | 13 | Öffentlich zugängliche Grünanlage und Spielplatz | X | | | |
| | 13.1 | Allgemeine Forderungen | | | | |
| | | Grünanlagen und Spielplätze barrierefrei zugänglich | | X | | |
| | 13.2 | Haupt- und Nebengehwege | | | | |
| | 13.2.1 | Allgemeines | | | | |
| | | Erlebnisbereiche, Spielbereiche und barrierefreie Spielgeräte barrierefrei zugänglich | | X | | |
| | | Wege in seitlich abfallenden Gelände absturzsicher | X | | | |
| | 13.2.2 | Hauptgehweg | | | | |
| | | Lichtraumprofil $b \geq 1,50$ m, $h \geq 2,30$ m, situationsbedingt $b \geq 1,20$ m mit $l \leq 2,00$ m | | X | | |
| | | Längsgefälle ≤ 4 %, Quergefälle ≤ 2 %, in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m, Begegnungsflächen $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m einordnen | | | X | |
| | | Längsgefälle $4 - 6$ %, im Abstand ≤ 10 m, ebene Ruheflächen oder Verweilplätze einordnen, $b \geq 1,50$ m, $t \geq 1,50$ m, taktil und optisch kontrastierend auffindbar, überdacht | | | X | |
| | | Abstand Ruhebänke ≤ 100 m | | | | |
| | 13.2.3 | Nebengehweg | X | | | |
| | Lichtraumprofil $b \geq 0,90$ m, $h \geq 2,30$ m, Längsgefälle ≤ 6 %, Quergefälle ≤ 2 %, Begegnungsfläche in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m, $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m | | | | | |

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|----------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| | | Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand ≤ 10 m ebene Ruheflächen, Verweilplätze oder Begegnungsflächen einordnen | | | | |
| | 13.3 | Sanitäranlage nach DIN 18024-2 | | | | |
| | | öffentlich zugängliche Sanitäranlage in Park- und Freizeitanlagen sowie an nicht unmittelbar an eine Wohnanlage angeschlossenen Spielplätzen | | | | X (s. 3) |
| | 13.4 | Gebührenfreie Notrufanlagen | | | | X (s. 3) |
| 10 | 14 | Baustellensicherung | x | | | |
| 11 | 16 | Pkw-Stellplätze | x | | | |
| 12 | 17 | Öffentliche Fernsprechstellen und Notrufanlage | x | | | |
| 13 | 18 | Bedienungselement | x | | | |
| 14 | 19 | Ausstattung, Orientierung, Beschilderung und Beleuchtung | x | | | |

1. Einfache Verweilplätze werden in Grünanlagen der Stadt Halle vom Grunde her nicht überdacht.
2. Die DIN konkurriert mit weiteren Vorschriften deren Umsetzung auch im Interesse einer sicheren Begehbarkeit notwendig ist, u. a. RAS-Ew mit der Forderung ≥ 2,0% allgemein für Gehwegflächen (und ≥ 3,0 % für gepflasterte Gehwegflächen). Die Forderung begründet sich zur Durchsetzung der Wasserabführung und Verminderung von Eisbildung.
3. Toiletten und Notrufanlagen sind in normalen Grünanlagen der Stadt aus Unterhaltungsgründen nicht vorgesehen.