

Formblatt: **Checkliste – Barrierefreie Gestaltung von Grünanlagen**  
 Planungsgrundlage ist die DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze

Vorhaben: **Saaleradwanderweg, Abschnitt Lettin, Fluthilfemaßnahme Nr. 274**

Prüfung Entwurfsplanung durch 61 am .....Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....  
 Prüfung Ausführungsplanung durch 61 am ..... Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....  
 Bauabnahme durch 67 bzw. 66 am .....Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
01	4	Maße von Bewegungsflächen		X		
02	5	Maße von Begegnungsflächen für Rollstuhlbenutzer auf Gehwegen				
	5.1	Für Hauptgehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m Für Geh- und Nebengehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite		X		
	5.2	b ≥ 1,80 m, t ≥ 1,80 m neben Baustellensicherungen in Sichtweite		X		
03	6	Oberflächenbeschaffenheit von Bewegungs-/ Begegnungsflächen				
		Bei jeder Witterung leicht, erschütterungsarm und gefahrlos begeh- und befahrbar		X		
04	7	Türen	X			
05	8	Fußgängerverkehrsflächen	X			
06	9	Verweilplatz	X			
		in Bereichen z. B .von Gehwegen, Treppen, Rampenanlagen, sollten taktil und optisch kontrastierend ausgewiesene überdachte Verweilplätze verfügbar sein				

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
07	10	Zugang, Fußgängerüberweg, Furt auf gleicher Ebene	x			
08	12	Zugang zu unterschiedlichen Ebenen (Treppe, Fahrtreppe, Fahrsteig, Rampe, Aufzug)	x			
	12.2	Treppe	x			
		Treppe nicht gewandelt				
		Beidseitige Handläufe, h=85 cm, Durchmesser 3 - 4,5 cm, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend				
		>3 Stufen erste und letzte Stufe optisch kontrastierend markieren, Streifen 5 -8 cm breit über die gesamte Trittbreite				
		≤3 Stufen, alle Stufen markieren				
		Niveauwechsel durch taktile und optisch kontrastierende Aufmerksamkeitsfelder anzeigen				
		Keine Stufenunterschneidungen				
		Freie, seitliche Stufenenden mit 2 cm hoher Aufkantung				
		Durchgangshöhe unter Treppen ≥ 230 cm, Unterseite unterer Treppenlauf bis zu dieser Höhe schließen				
		Bewegungsflächen nach DIN 18024-1, Pkt. 4				
	12.5	Rampe	x			
		Rampe, Steigung ≤ 6 %, ohne Quergefälle ausbilden				
		Rampenlänge max. 6,00 m, dann Zwischenpodest mit Länge ab 1,50 m				
		Rampe und Zwischenpodest mit 10 cm hohen Radabweisern versehen, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend				
		Rampe und Zwischenpodest beidseitig mit Handlauf in h = 85 cm nach DIN 18025-1, Durchmesser 3 - 4,5 cm, am Anfang und Ende 30 cm waagrecht weiterführend				

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
		in Verlängerung einer Rampe keine abwärts führende Treppe				
	12.6	Aufzug (die Forderungen der DIN 18024-1, Pkt. 12.6 sind zu prüfen)				
09	13	Öffentlich zugängliche Grünanlage und Spielplatz	x			
	13.1	Allgemeine Forderungen				
		Grünanlagen und Spielplätze barrierefrei zugänglich				
	13.2	Haupt- und Nebengehwege				
	13.2.1	Allgemeines				
		Erlebnisbereiche, Spielbereiche und barrierefreie Spielgeräte barrierefrei zugänglich	x			
		Wege in seitlich abfallenden Gelände absturzsicher	x			
	13.2.2	Hauptgehweg				
		Lichtraumprofil $b \geq 1,50$ m, $h \geq 2,30$ m, situationsbedingt $b \geq 1,20$ m mit $l \leq 2,00$ m		x		
		Längsgefälle $\leq 4$ %, Quergefälle $\leq 2$ %, in Sichtweite, Abstand $\leq 18$ m, Begegnungsflächen $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m einordnen		x		
		Längsgefälle $4 - 6$ %, im Abstand $\leq 10$ m, ebene Ruheflächen oder Verweilplätze einordnen, $b \geq 1,50$ m, $t \geq 1,50$ m, taktil und optisch kontrastierend auffindbar, überdacht	x			
		Abstand Ruhebänke $\leq 100$ m	x			
	13.2.3	Nebengehweg	x			
		Lichtraumprofil $b \geq 0,90$ m, $h \geq 2,30$ m, Längsgefälle $\leq 6$ %, Quergefälle $\leq 2$ %, Begegnungsfläche in Sichtweite, Abstand $\leq 18$ m, $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m				

Nr.	Pkt. DIN	Forderungen der DIN 18024-1	Die Punkte sind:			
			nicht relevant	werden umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt
		Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand ≤ 10 m ebene Ruheflächen, Verweilplätze oder Begegnungsflächen einordnen				
	13.3	Sanitäranlage nach DIN 18024-2	X			
		öffentlich zugängliche Sanitäranlage in Park- und Freizeitanlagen sowie an nicht unmittelbar an eine Wohnanlage angeschlossenen Spielplätzen	X			
	13.4	Gebührenfreie Notrufanlagen	X			
10	14	Baustellensicherung	X			
11	16	Pkw-Stellplätze	X			
12	17	Öffentliche Fernsprechstellen und Notrufanlage	X			
13	18	Bedienungselement	X			
14	19	Ausstattung, Orientierung, Beschilderung und Beleuchtung	X			
		Ausstattung optisch kontrastierend wahrnehmbar und ohne Unterschneidung ausbilden	X			
		Hinweise optisch kontrastierend und taktil oder akustisch erkennbar	X			
		blendfreie Lesbarkeit mit Schriftzeichen guter Lesbarkeit	X			
		Beleuchtung blend- und schattenfrei, mit höherer Beleuchtungsstärke als nach DIN 5035-2 vorsehen	X			