

Anlage 7 Checkliste_Barrierefreies_Bauen

Checkliste Barrierefreies Bauen
Planungsgrundlage ist die DIN 18040-1 Barrierefreies Bauen – Teil 1 öffentlich zugängliche Gebäude

Vorhaben: Neubau eines Hortgebäudes auf dem Schulgelände der Grundschule "G. E. Lessing", Schleiermacherstraße 30 b, 06114 Halle (Saale)

11.03.2016

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Außere Erschließung auf dem Grundstück					
1.1	Gehweg					
	< 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m		X			
	< 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m		X			
	Querneigung < 2,5 %		X			
	Längsneigung < 3 %		X			
	Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %		X			
	seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm		X			
1.2	PKW-Stellplätze					
	in Nähe zu barrierefreiem Zugang		X			
	Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m		X			
1.3	Zugangs- und Eingangsbereiche					
	stufen- und schwellenlos					
	unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		X			
	ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		X			
	kontrastreich, Beleuchtung		X			
	Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		X			
2	Innere Erschließung des Gebäudes					
2.1	Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf					
	Neigung < 3 %		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren		X			
	Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren		X			
	Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen		X			
	keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile oder Ausstattung		X			
	Begegnungsfläche zweier Rollstuhlbenuzter 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		X			
	Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür	X				
	Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		X			
	Kennzeichnung von Glasflächen		X			
2.2	Türen					
	Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren		X			
	Pendeltüren mit Schließvorrichtung	X				
	Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung		X			
	leicht öffnen- und schließbar		X			
	schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		X			
	lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m		X			
	lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m		X			
	Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung		X			
	Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		X			
	Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m		X			in relevanten Bereichen erfüllt
	kontrastreiche Gestaltung der Türen		X			
2.3	Bodenbeläge					
	rutschhemmend R9, fest verlegt		X			
	visuelle Abhebung von Bauteilen		X			
2.4	Aufzüge					
	Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m		X			
	Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m		X			
	lichte Zugangsbreite >= 0,90 m		X			
	barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber		X			
2.5	Treppen (außer Rettungstreppen außen)					
	offene Setzstufen unzulässig		X			
	beidseitig Handläufe		X			
	Handlauf Ø 30 – 45 mm		X			
	Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m		X			
	Handlauf darf keine freien Ende haben		X			
	Handlauf kontrastreich ausbilden		X			
	Halterung Handlauf an Unterseite		X			
	helles, blendfreies Licht		X			
	gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue		X			
	gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig		X			
	Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)		X			
	rutschfester Bodenbelag		X			
2.6	Rampen (im Gebäude)					
	Steigung < 6 %	X				
	keine Querneigung	X				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	X				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	X				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	X				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	X				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	X				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	X				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	X				
2.7	Rollstuhlabbstellplätze					
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m		X			
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlabbstellplatz 1,80 m x 1,50 m		X			
3	Räume					
3.1	Veranstaltungen					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrtbarkeit gewährleisten	X				
3.2	Sanitärräume					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		X			
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		X			
	WC – Tür außen mit Piktogramm		X			
	Tür nach außen öffnend		X			
	Notrufanlage		X			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		X			
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		X			
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		X			
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		X			
	Stützgriffe, umklappbar		X			
	unterfahrbarer Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm		X			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		X			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		X			
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		X			
	Temperaturbegrenzung < 45°C		X			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		X			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		X			
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm	X				
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich	X				
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig	X				
4	Informations- und Orientierungssysteme					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		X			
	Blindenleitsysteme			X		Brailleschrift an Treppenhandläufen und am Aufzug
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		X			
	BMA - akustische und optische Signale		X			
	ELA		X			