



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich III

21.04.2016

Sitzung des Sportausschusses am 13.04.2016

Baubeschluss für Fluthilfemaßnahme Nr. 65a Neubau 3-Feld-Sporthalle am Standort "Steg"

Vorlagen-Nummer: VI/2016/01682

TOP: 4.1

mündliche Anfrage Herr Thiel, sachkundiger Einwohner

Frage:

Kann die zukünftige Dreifelderhalle am Standort „Steg“ auch durch Inlineskater genutzt werden?

Der für den Neubau der Sporthalle ausgewählte Bodenbelag ist ausschließlich für Sportnutzungen wie Ballsportarten, Turnen, etc. ausgelegt, nicht jedoch für eine Nutzung durch Inlineskater. Bei einer Nutzung der Halle durch den Rollsport würde der Sportboden dauerhaft geschädigt werden. Für eine Nutzung durch Inlineskater wäre ein spezieller Fußbodenaufbau erforderlich.

Der ausgewählte Sportboden ist als funktionaler Ersatz für die im Hochwasser 2013 untergegangenen Sporthallen gemäß der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013“ zuwendungsfähig.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport