

Formblatt: **Checkliste – Barrierefreie Gestaltung von Grünanlagen**
 Planungsgrundlage ist die DIN 18024-1 Barrierefreies Bauen, Teil 1 Straßen, Plätze, Wege, öffentliche Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplätze

Vorhaben: **Ersatzneubau Spielplatz Am Gastronom**

Prüfung Entwurfsplanung durch 61 am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
 Prüfung Ausführungsplanung durch 61 am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
 Bauabnahme durch 67 bzw. 66 am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|----------|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| 01 | 4 | Maße von Bewegungsflächen | | X | | |
| 02 | 5 | Maße von Begegnungsflächen für Rollstuhlbenutzer auf Gehwegen | | | | |
| | 5.1 | Für Hauptgehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m Für Geh- und Nebengehwege: b ≥ 2,00 m, t ≥ 2,50 m in Sichtweite | | X | | |
| | 5.2 | b ≥ 1,80 m, t ≥ 1,80 m neben Baustellensicherungen in Sichtweite | X | | | |
| 03 | 6 | Oberflächenbeschaffenheit von Bewegungs-/ Begegnungsflächen | | | | |
| | | Bei jeder Witterung leicht, erschütterungsarm und gefahrlos begeh- und befahrbar | | X | | |
| 04 | 7 | Türen | X | | | |
| 05 | 8 | Fußgängerverkehrsflächen | X | | | |
| 06 | 9 | Verweilplatz | | | | |
| | | in Bereichen z. B .von Gehwegen, Treppen, Rampenanlagen, sollten taktil und optisch kontrastierend ausgewiesene überdachte Verweilplätze verfügbar sein | X (s. 1.) | | | |

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|---|---|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| 07 | 10 | Zugang, Fußgängerüberweg, Furt auf gleicher Ebene | x | | | |
| 08 | 12 | Zugang zu unterschiedlichen Ebenen (Treppe, Fahrtreppe, Fahrsteig, Rampe, Aufzug) | x | | | |
| 09 | 13 | Öffentlich zugängliche Grünanlage und Spielplatz | | | | |
| | 13.1 | Allgemeine Forderungen | | | | |
| | | Grünanlagen und Spielplätze barrierefrei zugänglich | | x | | |
| | 13.2 | Haupt- und Nebengehwege | | | | |
| | 13.2.1 | Allgemeines | | | | |
| | | Erlebnisbereiche, Spielbereiche und barrierefreie Spielgeräte barrierefrei zugänglich | | x | | |
| | | Wege in seitlich abfallenden Gelände absturzsicher | x | | | |
| | 13.2.2 | Hauptgehweg | | | | |
| | | Lichtraumprofil $b \geq 1,50$ m, $h \geq 2,30$ m, situationsbedingt $b \geq 1,20$ m mit $l \leq 2,00$ m | | x | | |
| | | Längsgefälle ≤ 4 %, Quergefälle ≤ 2 %, in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m, Begegnungsflächen $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m einordnen | | | x (s. 2.) | |
| | | Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand ≤ 10 m, ebene Ruheflächen oder Verweilplätze einordnen, $b \geq 1,50$ m, $t \geq 1,50$ m, taktil und optisch kontrastierend auffindbar, überdacht | x | | | |
| | | Abstand Ruhebänke ≤ 100 m | | x | | |
| | 13.2.3 | Nebengehweg | | | | |
| | | Lichtraumprofil $b \geq 0,90$ m, $h \geq 2,30$ m, Längsgefälle ≤ 6 %, Quergefälle ≤ 2 % (für wassergebundene Wegedecke, $\leq 2,5$ % für gepflasterten Weg) | | x | | |
| | Begegnungsfläche in Sichtweite, Abstand ≤ 18 m, $b \geq 2,00$ m, $t \geq 2,50$ m | x | | | | |

| Nr. | Pkt. DIN | Forderungen der DIN 18024-1 | Die Punkte sind: | | | |
|-----|----------|--|------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | nicht relevant | werden umgesetzt | nur eingeschränkt umgesetzt | werden nicht umgesetzt |
| | | Längsgefälle 4 – 6 %, im Abstand ≤ 10 m ebene Ruheflächen, Verweilplätze oder Begegnungsflächen einordnen | X | | | |
| | 13.3 | Sanitäranlage nach DIN 18024-2 | | | | |
| | | öffentlich zugängliche Sanitäranlage in Park- und Freizeitanlagen sowie an nicht unmittelbar an eine Wohnanlage angeschlossenen Spielplätzen | | | | X (s. 3.) |
| | 13.4 | Gebührenfreie Notrufanlagen | | | | X (s. 3.) |
| 10 | 14 | Baustellensicherung | X | | | |
| 11 | 16 | Pkw-Stellplätze | X | | | |
| 12 | 17 | Öffentliche Fernsprechstellen und Notrufanlage | X | | | |
| 13 | 18 | Bedienungselement | X | | | |
| 14 | 19 | Ausstattung, Orientierung, Beschilderung und Beleuchtung | | | | |
| | | Ausstattung optisch kontrastierend wahrnehmbar und ohne Unterschneidung ausbilden | X | | | |
| | | Hinweise optisch kontrastierend und taktil oder akustisch erkennbar | X | | | |
| | | blendfreie Lesbarkeit mit Schriftzeichen guter Lesbarkeit | X | | | |
| | | Beleuchtung blend- und schattenfrei, mit höherer Beleuchtungsstärke als nach DIN 5035-2 vorsehen | X | | | |

1. Einfache Verweilplätze werden in Grünanlagen der Stadt Halle vom Grunde her nicht überdacht.
2. Hier: geplantes Quergefälle 2,0 - 2,5%. Die DIN konkurriert mit weiteren Vorschriften deren Umsetzung auch im Interesse einer sicheren Begehbarkeit notwendig ist, u. a. RAS-Ew mit der Forderung $\geq 2,0\%$ allgemein für Gehwegflächen (und $\geq 3,0\%$ für gepflasterte Gehwegflächen). Die Forderung begründet sich zur Durchsetzung der Wasserabführung und Verminderung von Eisbildung.
3. Eine öffentliche Sanitäranlage, Fernsprech- und Notrufanlage kann nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand eingerichtet und unterhalten werden.