



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

15. September 2016

Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Stadtrates am 31.08.2016
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur Wasserentnahme aus dem
Hufeisensee zur Bewässerung des Golfplatzes
Vorlagen-Nummer: VI/2016/02206
TOP: Ö 10.35

Frage 1:

Wie und wo wurden die 22.000 qm Wasser entnommen bzw. gemessen?

Die Entnahme des Beregnungswassers erfolgt am Westufer des Hufeisensees. Das Wasser wird über eine Saugleitung der Pumpstation zugeleitet. Die geförderte Wassermenge wird elektronisch über eine Durchflussmessung in der Pumpstation ermittelt.

Frage 2:

Hatte man eine Wasseruhr installiert, oder wie wurde dies gemessen?

Eine „klassische Wasseruhr“ ist nicht installiert. Die entnommene Wassermenge wird durch induktive Durchflussmessung festgestellt. In der wasserrechtlichen Erlaubnis wird eine „geeignete Messeinrichtung“ gefordert.

Frage 3:

Der Wasserstand darf nicht niedriger als 91,50 Höhenangabe sein. Wurde das überprüft?

Die Festsetzung bezüglich der Installation einer Pegellatte wurde noch nicht umgesetzt. Unabhängig davon lässt sich die Einhaltung dieser Festlegung an der Pegellatte des Überlaufgrabens vom Hufeisensee zur Reide überprüfen. Dort wurden entsprechende Kontrollen durchgeführt.

Uwe Stäglin
Beigeordneter