



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

26. September 2016

**Beschlusskontrolle Sitzung des Ausschusses für Planungsangelegenheiten
Prüfauftrag aus der Sitzung am 13.09.2016
Anfrage des Herrn Bernstiel zu lockeren Pflastersteinen in der Geiststraße**

Frage:

Herr Bernstiel informierte, dass die Pflastersteine in der Geiststraße in Richtung Universitätsring sehr locker sind.

Bei dem Pflaster handelt es sich um eine Bauweise, die in den 1990er Jahren vielerorts angewendet wurde. Dabei wird ungebundenes Pflaster auf einer Betonschicht verlegt. Es hat sich gezeigt, dass eine ausreichende Scheibenwirkung der Pflasterdecke unter Nutzung durch Verkehr nicht erreicht wird. Die Steine werden gelockert.

Eine Unfallgefährdung und ein daraus folgender dringender Handlungsbedarf besteht nicht. Durch die HAVAG AG wird im Gleisbereich noch in diesem Jahr eine Sanierung durchgeführt.

Die oben beschriebene Bauausführung wird in der Stadt Halle für neue Maßnahmen nicht mehr angewendet.

Uwe Stäglin
Beigeordneter