



Anfrage

TOP:

Vorlagen-Nummer: VI/2016/02587 Datum: 23.11.2016

Bezug-Nummer.

PSP-Element/ Sachkonto:

Verfasser: Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	14.12.2016	öffentlich Kenntnisnahme

Betreff: Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zum Grundwasser in Halle-Neustadt

Im Oktober 2016 fasste der Stadtrat die Baubeschlüsse zur Fluthilfemaßnahme Nr. 181-A und 181-B Ersatzneubau der Grundwasserabsenkungsanlage Halle-Neustadt (Vorlagen: VI/2016/02175; VI/2016/02179).

In diesem Zusammenhang fragen wir:

- 1. Kann sich die Verwaltung nützliche Verwendungsoptionen für das abgepumpte Grundwasser vorstellen?
- 2. Wird regelmäßig die Qualität des Grundwassers geprüft, bevor es in andere Gewässer abgeleitet wird?
- 3. Was ist das Ergebnis dieser Untersuchungen?

gez. Tom Wolter Fraktionsvorsitzender



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich II
Stadtentwicklung und Umwelt

08. Dezember 2016

Sitzung des Stadtrates am 14.12 .2016 Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zum Grundwasser in Halle-Neustadt Vorlagen-Nr.: VI/2016/02587

TOP: 10.9

Frage 1:

Kann sich die Verwaltung nützliche Verwendungsoptionen für das abgepumpte Grundwasser vorstellen?

Im Anlageneinzugsgebiet gibt es keine Grundwasserbilanz-relevanten Grundwassernutzungen. Eine energetische Nutzung ist derzeit nicht vorstellbar, da im Umland keine potentiellen Abnehmer bekannt sind.

Frage 2:

Wird regelmäßig die Qualität des Grundwassers geprüft, bevor es in andere Gewässer abgeleitet wird?

Nein, eine Überprüfung erfolgt nicht; hier zu besteht kein Erfordernis.

<u>Frage 3:</u>

Was ist das Ergebnis dieser Untersuchungen?

Siehe Antwort auf Frage 2.

Uwe Stäglin Beigeordneter