

## Ersatzneubau HFC Nachwuchscenter

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
<b>1</b>	<b>Äußere Erschließung auf dem Grundstück</b>					
<b>1.1</b>	<b>Gehweg</b>					
	< 15,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,50 m		X			
	< 6,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,20 m	X				
	Querneigung < 2,5 %		X			
	Längsneigung < 3 %		X			
	Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	X				
	seitliche Begrenzung Höhe $\geq$ 3 cm		X			Höhe = 0 cm, abgesichert gemäß DIN 32984 durch Materialwechsel (Gehwegbelag und Rasen)
<b>1.2</b>	<b>PKW-Stellplätze</b>					
	in Nähe zu barrierefreiem Zugang		X			
	Breite $\geq$ 3,50 m/ Länge $\geq$ 5,00 m		X			
<b>1.3</b>	<b>Zugangs- und Eingangsbereiche</b>					
	stufen- und schwellenlos		X			
	unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		X			
	ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		X			
	kontrastreich, Beleuchtung		X			
	Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang				X	laut Nutzungskonzept nicht notwendig
<b>2</b>	<b>Innere Erschließung des Gebäudes</b>					
<b>2.1</b>	<b>Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf</b>					
	Neigung < 3 %		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen			X		nur im Behinderten-WC
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren		X			
	Flächenbreite $\geq$ 1,50 m in Fluren		X			
	Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m bei Durchgängen, Türen		X			
	keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile oder Ausstattung		X			
	Bewegungsfläche zweier Rollstuhlfahrer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)			X		nur im öffentlich zugänglichen Bereich, da keine Nutzung für Rollstuhlsport
	Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m vor Schiebetür	X				
	Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen			X		nur im öffentlich zugänglichen Bereich, da keine Nutzung für Rollstuhlsport
	Kennzeichnung von Glasflächen		X			
<b>2.2</b>	<b>Türen</b>					
	Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren			X		nur die Hauptzugänge
	Pendeltüren mit Schließvorrichtung		X			
	Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung		X			
	leicht öffnen- und schließbar		X			
	schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		X			
	lichte Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m		X			
	lichte Durchgangshöhe $\geq$ 2,05 m		X			
	Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung		X			
	Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		X			
	Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m		X			
	kontrastreiche Gestaltung der Türen		X			
<b>2.3</b>	<b>Bodenbeläge</b>					
	rutschhemmend R9, fest verlegt		X			
	visuelle Abhebung von Bauteilen		X			
<b>2.4</b>	<b>Aufzüge</b>					
	Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m		X			
	Abstand zu abwärtsführender Treppe $\geq$ 3,00 m			X		da das 1.OG (Umkleiden) nicht relevant für die Rollstuhlnutzung ist, ist diese Regel nur im EG und 2.OG eingehalten
	lichte Zugangsbreite $\geq$ 0,90 m		X			
	barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber		X			
<b>2.5</b>	<b>Treppen (außer Rettungstreppen außen)</b>					
	offene Setzstufen unzulässig		X			
	beidseitig Handläufe		X			
	Handlauf $\varnothing$ 30 – 45 mm		X			

Ersatzneubau HFC Nachwuchscenter

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
	Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m		X			
	Handlauf darf keine freien Ende haben		X			
	Handlauf kontrastreich ausbilden		X			
	Halterung Handlauf an Unterseite		X			
	helles, blendfreies Licht		x			
	gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue		X			
	gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig		X			
	Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)		X			
	rutschfester Bodenbelag		X			
2.6	<b>Rampen (im Gebäude)</b>					
	Steigung < 6 %	X				
	keine Querneigung	X				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	X				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	X				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	X				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	X				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	X				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	X				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	X				
2.7	<b>Rollstuhlabbstellplätze</b>					
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m	X				
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlabbstellplatz 1,80 m x 1,50 m	X				
3	<b>Räume</b>					
3.1	<b>Veranstaltungen</b>					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahbarkeit gewährleisten					
3.2	<b>Sanitärräume</b>					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		X			
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
	WC – Tür außen mit Piktogramm		X			
	Tür nach außen öffnend		X			
	Notrufanlage		x			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		X			
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		X			
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		x			
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
	Stützgriffe, umklappbar		x			
	unterfahrbare Waschtisch (45-55 cm), Beinfrei >= 90 cm		x			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		x			
	Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		x			
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm		x			
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich				x	laut Nutzungskonzept nicht nötig
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig				x	laut Nutzungskonzept nicht nötig
4	<b>Informations- und Orientierungssysteme</b>					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		X			
	Blindenleitsysteme		X			
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		X			
	BMA - akustische und optische Signale	x				aufgrund Brandschutzkonzept nicht erforderlich
	ELA	x				aufgrund Brandschutzkonzept nicht erforderlich