

Anlage: 2

Deckblatt

Formblatt: **Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen**

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: **Baumaßnahme Platzgestaltung Postvorplatz**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 03.07.2017 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am
Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen) mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird.

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. DIN 18040-3	Abweichung von den Forderungen der DIN 18040-3	Begründung
5.1.0	Taktile u. visuelle Abgrenzung v. niveaugleich angrenzenden Funktionsbereichen	Die Fußgängerführung entlang der Straßen erfolgt über Gehwegplatten, die sich von der angrenzenden Befestigung taktil unterscheiden. Aus gestalterischen Gründen erfolgt keine weitere Gliederung der sonstigen, befestigten Fläche.
5.2.1 b) Bl.	Fußgängerbereiche: Freihalten von Einbauten und Hindernissen in nutzbarer Gehwegbreite	Die vorhandene Litfaßsäule bleibt im Bestand erhalten, befindet sich allerdings innerhalb des Gehwegbereichs.
	Fußgängerbereiche: taktile und visuelle Führung	Erfolgt in den Randbereichen zu den Überwegen, auf der Platzfläche ist aus gestalterischen Gründen keine taktile Führung vorgesehen.
6.1. c)	Bänke: keine Armlehne	Aufgrund des Denkmalbereiches orientiert sich der gewählte Banktyp am historischen Bestand. Dieser Banktyp ist nicht mit Armlehnen erhältlich.
6.1. d-e)	rechtzeitige Wahrnehmbarkeit	Die Bänke befinden sich in Banknischen und befinden sich nicht als Hindernis im Gehwegbereich. Zusätzliche Bodenindikatoren sind aus gestalterischen Gründen nicht vorgesehen.