

Vorhaben: Ersatzneubau Eissporthalle Halle (Saale)

Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
<b>1 Äußere Erschließung auf dem Grundstück</b>					
<b>1.1 Gehweg</b>					
< 15,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,50 m		x			Gehweg bei Stellplatz S41 = 1,50 m (nicht relevant, da Zugang nicht barrierefrei), alle anderen Gehwege und Platzflächen Breite $\geq$ 2,00 m
< 6,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,20 m		x			siehe vorhergehenden Punkt
Querneigung < 2,5 %		x			Belag Betonsteinpflaster, laut DIN 18318 Querneigung max. 2,5 %
Längsneigung < 3 %		x			
Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				keine Rampen in Außenanlage nach derzeitigem Planungsstand, ansonsten Ausführung gem. DIN 18040
seitliche Begrenzung Höhe $\geq$ 3 cm	x				keine Rampen in Außenanlage nach derzeitigem Planungsstand, ansonsten Ausführung gem. DIN 18040
<b>1.2 PKW-Stellplätze</b>					
in Nähe zu barrierefreiem Zugang		x			Stellplätze B1-B8 nahe südlichem Hintereingang
Breite $\geq$ 3,50 m/ Länge $\geq$ 5,00 m		x			Stellplätze B1-B8 nahe südlichem Hintereingang
<b>1.3 Zugangs- und Eingangsbereiche</b>					
stufen- und schwellenlos		x			
unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		x			
ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
kontrastreich, Beleuchtung		x			gemäß DIN EN 12464 und DIN EN 12193
Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		x			
<b>2 Innere Erschließung des Gebäudes</b>					
<b>2.1 Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf</b>					
Neigung < 3 %		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren		x			
Flächenbreite $\geq$ 1,50 m in Fluren		x			
Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m bei Durchgängen, Türen		x			
keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile oder Ausstattung		x			
Begegnungsfläche zweier Rollstuhlbewerber 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		x			
Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m vor Schiebetür	x				keine Schiebetüren geplant
Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		x			
Kennzeichnung von Glasflächen			x		nur in Bereichen Rollstuhlfahrerzugang/Rollstuhlfahrernutzung
<b>2.2 Türen</b>					
Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automattüren				x	durch Rollstuhlfahrer werden die Besucherzugänge Gast/Heim genutzt, es wird dabei angenommen, dass Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen die Veranstaltungen besuchen und Sicherheitspersonal an den Besucherzugängen positioniert ist
Pendeltüren mit Schließvorrichtung			x		nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC
Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung		x			
leicht öffnen- und schließbar			x		nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC
schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		x			
lichte Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m		x			
lichte Durchgangshöhe $\geq$ 2,05 m		x			
Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung		x			
Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		x			
Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m			x		nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC
kontrastreiche Gestaltung der Türen			x		nur für Behinderten-/Rollstuhlfahrer-WC
<b>2.3 Bodenbeläge</b>					
rutschhemmend R9, fest verlegt		x			
visuelle Abhebung von Bauteilen			x		es wird angenommen, dass Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen die Veranstaltungen besuchen
<b>2.4 Aufzüge</b>					
Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m		x			
Abstand zu abwärtsführender Treppe $\geq$ 3,00 m				x	es wird angenommen, dass Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen die Veranstaltungen besuchen (betrifft hier Zugang über Aufzug ins OG/Außentreppe) und Sicherheitspersonal bei Veranstaltungen am Aufzugsausgang positioniert ist (Penalty-Bar/Rollstuhltrasse)
lichte Zugangsbreite $\geq$ 0,90 m		x			
barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber		x			
<b>2.5 Treppen (außer Rettungstreppen außen)</b>					
offene Setzstufen unzulässig		x			
beidseitig Handläufe		x			
Handlauf $\varnothing$ 30 – 45 mm		x			
Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m		x			
Handlauf darf keine freien Ende haben		x			
Handlauf kontrastreich ausbilden			x		nur in Bereichen Rollstuhlfahrerzugang/Rollstuhlfahrernutzung
Halterung Handlauf an Unterseite		x			
helles, blendfreies Licht		x			gemäß DIN EN 12464 und DIN EN 12193
gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue		x			
gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig		x			

**Vorhaben: Ersatzneubau Eissporthalle Halle (Saale)**

Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)		x			
rutschfester Bodenbelag		x			
<b>2.6 Rampen (im Gebäude)</b>					
Steigung < 6 %		x			
keine Querneigung		x			
Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende		x			
nutzbare Laufbreite >= 1,20 m		x			
Zwischenpodest ab 6,00 m Länge		x			
Zwischenpodest Länge >= 1,50 m		x			
Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm		x			
beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)		x			
in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe			x		abwärtsführende Treppe für Begleitpersonen an R 0.82-feste Bühne, diese jedoch mit Absperrung ausgebildet
<b>2.7 Rollstuhlstellplätze</b>					
Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m				x	es wird vorausgesetzt, dass Rollstuhlfahrer im Rollstuhl sitzend den Veranstaltungen beiwohnen
Bewegungsfläche vor Rollstuhlstellplatz 1,80 m x 1,50 m				x	es wird vorausgesetzt, dass Rollstuhlfahrer im Rollstuhl sitzend den Veranstaltungen beiwohnen
<b>3 Räume</b>					
<b>3.1 Veranstaltungen</b>					
bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbarkeit gewährleisten	x				nicht geplant
<b>3.2 Sanitärräume</b>					
mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		x			
Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
WC – Tür außen mit Piktogramm		x			
Tür nach außen öffnend		x			
Notrufanlage			x		Muss bei weiterer Planung berücksichtigt werden.
Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		x			
Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		x			
WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		x			
WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
Stützgriffe, umklappbar		x			
unterfahrbare Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm		x			
Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		x			
Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		x			
Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm		x			
waagerechte Haltegriffe im Duschbereich		x			
Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig		x			
<b>4 Informations- und Orientierungssysteme</b>					
eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
Blindenleitsysteme				x	es wird angenommen, dass Menschen mit Sehbehinderungen mit Begleitpersonen die Veranstaltungen besuchen
gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		x			
BMA - akustische und optische Signale		x			
ELA		x			