

Vorhaben: Sanierung Förderschule Lernen Neustadt, C.-Schorlemmer-Ring 62/64 in Halle (Saale)

08.02.2017

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite >= 0,90 m und stufenlos			x		nur im Bereich Aufzug umgesetzt
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			
3	Rampen Neigung < 6 %	x				
4	Rampen Breite >= 1,20 m	x				
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen	x				
6	Podest am Anfang und Ende jeder Rampe	x				
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	x				
8	Podest Länge >= 1,50 m		x			
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe		x			
10	Setzstufen		x			
11	Flure Breite >= 1,50 m		x			
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			im Erdgeschoss
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				