

Vorhaben:
Sanierung Turnhalle Carl-Schorlemmer-Ring

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Außere Erschließung auf dem Grundstück					
1.1	Gehweg					
	< 15,00 m Länge, Breite >= 1,50 m		X			wird in der Planung der Außenanlagen berücksichtigt
	< 6,00 m Länge, Breite >= 1,20 m		X			
	Querschnitt < 2,5 %		X			
	Längsneigung < 3 %		X			
	Längsneigung < 6 % nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	X				
	seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm					
1.2	PKW-Stellplätze					
	in Nähe zu barrierefreiem Zugang		X			im öffentlichen Bereich sind Parkplätze vorhanden
	Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m		X			
1.3	Zugangs- und Eingangsbereiche					
	stufen- und schwellenlos		X			
	unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		X			
	ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		X			
	kontrastreich, Beleuchtung		X			
	Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		X			
2	Innere Erschließung des Gebäudes					
2.1	Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf					
	Neigung < 3 %		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		X			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug	X				
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen		X			nur im Bereich Behinderten-WC umgesetzt
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren		X			
	Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren		X			
	Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen		X			
	keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsleiste oder Auslastung		X			
	Begrenzungsfläche zweier Rollstuhlnutzer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		X			
	Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür	X				keine Schiebetüren geplant
	Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		X			
	Kennzeichnung von Glasflächen		X			
2.2	Türen					
	Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatikturen				X	Hauptzugang im Bestand ohne Veränderungen, es wird davon ausgegangen, dass Rollstuhlfahrer entweder mit Begleitpersonen kommen und / oder die Türen bei Nutzung durch Rollstuhlfahrer durch örtliche Personal vorab festgestellt / geöffnet werden
	Pendeltüren mit Schließvorrichtung	X				
	Brandschutztüren mit zeitweiliger Öffnung		X			
	leicht orient- und schließbar		X			nur für Behinderten-WC
	schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		X			
	lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m		X			
	lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m		X			
	Ganzgläserne mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung	X				
	Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		X			
	Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m		X			nur für Behinderten-WC
	kontrastreiche Gestaltung der Türen		X			
2.3	Bodenbeläge					
	rutschhemmend R9, fest verlegt		X			
	visuelle Abhebung von Bauteilen		X			
2.4	Aufzüge					
	Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m	X				
	Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m	X				
	lichte Zugangsbreite >= 0,90 m	X				
2.5	Treppen (außer Rettungstreppen außen)					
	offene Setztüren unzulässig	X				
	beidseitig Handläufe	X				
	Handlauf Ø 30 – 45 mm	X				
	Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m	X				
	Handlauf darf keine freien Ende haben	X				
	Handlauf kontrastreich ausbilden	X				
	Halterung Handlauf an Unterseite	X				
	helles, blendfreies Licht	X				
	gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenauge	X				
	gleichmäßige Auftritte und Stufenanordnung	X				
	Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)	X				
	rutschfester Bodenbelag	X				
2.6	Rampen (im Gebäude)					
	Steigung < 6 %	X				
	keine Querrinne	X				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	X				
	nutzbare Laubreite >= 1,20 m	X				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	X				

Vorhaben:
Sanierung Turnhalle Carl-Schorlemmer-Ring

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	x				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	x				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	x				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	x				
2.7	Rollstuhlstellplätze					keine Anforderung an Rollstuhlstellplätze formuliert, optional im Sanitätsraum möglich
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m	x				
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlstellplatz 1,80 m x 1,50 m	x				
3	Räume					
3.1	Veranstaltungen					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbarkeit gewährleisten	x				
3.2	Sanitärräume					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude	x				
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
	WC – Tür außen mit Piktogramm		x			
	Tür nach außen öffnend		x			
	Notrufanlage		x			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitäreck (Überlagerung möglich)		x			
	WC-Becken Höhe 46 – 48 cm		x			
	WC-Becken Rückensitze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
	Stützriffs, umklappbar		x			
	unterfahbarer Waschtisch (45-55 cm), Beinfrei >= 90 cm		x			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
	Einhebelhandarmatur oder berührungslöse Armatur		x			
	Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		x			
	Duschen niveaugleich, mögliche Absenkung < 2 cm		x			
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich		x			
	Duschklappstulz 45 cm tief, Höhe 46 - 48 cm Stützgriff beidseitig		x			
4	Informations- und Orientierungssysteme					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
	Blindenleitsysteme				x	es wird angenommen, dass Menschen mit Sehbehinderungen mit Begleitpersonen die Sportstätte besuchen
	gefährdenlose Flucht- und Rettungswege		x			keine BMA vorhanden, Alarmierung erfolgt akustisch über ELA, weiterhin wird davon ausgegangen das sich gleichzeitig Begleitpersonen, Trainer
	BMA - akustische und optische Signale				x	sowie öffentliches Personal im Gebäude befinden
	ELA		x			