

**Vorhaben**  
**Sanierung Turnhalle Carl-Schorlemmer-Ring**

Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1   Eingang lichte Breite >= 0,90 m und stufenlos		x			
2   ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			
3   Rampen Neigung < 6 %	x				
4   Rampen Breite >= 1,20 m	x				
5   beidseitiger fester Handlauf an Rampen	x				
6   Podest an Anfang und Ende jeder Rampe	x				
7   Zwischenpodest alle 6,00 m	x				
8   Podest Länge >= 1,50 m	x				
9   beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe	x				
10   Setzstufen					
11   Flure Breite >= 1,50 m		x			
12   ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			
13   Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14   Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				