Checkliste Barrierefreies Bauen
BauO LSA - § 49 Barrierefreies Bauen

Vorhaben: Sanierung Grundschule "Hans Christian Andersen"

08.02.2017

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite >= 0,90 m und stufenlos		x			
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			
3	Rampen Neigung < 6 %		x			
4	Rampen Breite >= 1,20 m		x			
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen		x			
6	Podest am Anfang und Ende jeder Rampe		x			
7	Zwischenpodest alle 6,00 m		x			
8	Podest Länge >= 1,50 m		x			
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe		x			
10	Setzstufen		x			
11	Flure Breite >= 1,50 m		x			
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			im Erdgeschoss
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				