

Anlage: 2

Deckblatt

Formblatt: **Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen**

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: **Baumaßnahme Spielplatz Röpziger Straße**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 01.03.2018 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

Baubabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen) mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird.

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. DIN 18040-3	Abweichung von den Forderungen der DIN 18040-3	Begründung
10 f)	stark kontrastierende Baustellenabsperungen	die Sperrung der Baustellenzugänge und Sicherung der Baustelle wird mit einem Bauzaun erfolgen
6.1 e)	Ausstattung nicht kontrastreich wahrnehmbar	die Sitzmauer-Betonelemente sind in der Farbgebung handelsübliches betongrau, der Kontrast zum Oberflächenbelag des Gehwegs dürfte nicht ausreichend sein
5.1.0	Gehweg: taktile und visuelle Abgrenzung von niveaugleich angrenzenden Funktionsbereichen	Der Oberflächenbelag unterscheidet sich durch glatte Asphaltdecke (Straßenbereich) und Betonpflaster im Gehwegbereich taktil. Aus gestalterischen Gründen erfolgt keine weitere Gliederung der sonstigen befestigten Flächen.
6.1. c)	Sitzbänke mit Armlehne, erhöhter Sitzhöhe und waagerechter Sitzfläche	Lt. Vereinbarung mit dem Arbeitskreis der kommunalen Behindertenverbände und der Seniorenvertretung der Stadt Halle e.V. sollen mind. 1/3 der Bänke diesen Anforderungen entsprechen.