

Vorhaben:
Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1 Äußere Erschließung auf dem Grundstück					
1.1 Gehweg					
< 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m		x			
< 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m		x			
Querneigung < 2,5 %		x			
Längsneigung < 3 %		x			
Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				
seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm	x				
1.2 PKW-Stellplätze					
in Nähe zu barrierefreiem Zugang		x			im öffentlichen Bereich sind Parkplätze vorhanden
Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m		x			
1.3 Zugangs- und Eingangsbereiche					
stufen- und schwellenlos		x			
unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		x			
ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
kontrastreich, Beleuchtung		x			
Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		x			
2 Innere Erschließung des Gebäudes					
2.1 Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf					
Neigung < 3 %		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug	x				
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen			x		im Bereich Behinderten-WC umgesetzt
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren			x		überall dort, wo für Rollstuhlfahrer relevant, umgesetzt
Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren			x		in großen Teilen der Flure umgesetzt
Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen		x			
keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile oder Ausstattung		x			
Begegnungsfläche zweier Rollstuhlfahrer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		x			
Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür	x				keine Schiebetüren geplant
Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		x			
Kennzeichnung von Glasflächen		x			
2.2 Türen					
Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren		x			
Pendeltüren mit Schließvorrichtung	x				
Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung	x				
leicht öffnen- und schließbar		x			
schwellenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		x			
lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m		x			
lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m			x		bei neuen Türen umgesetzt, Bestandstüren sind im Lichten im Mittel 1,98 m hoch
Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung			x		neue Tür im Eingangsbereich
Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		x			
Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m			x		nur für Behinderten-WC
kontrastreiche Gestaltung der Türen		x			
2.3 Bodenbeläge					
rutschhemmend R9, fest verlegt		x			
visuelle Abhebung von Bauteilen		x			
2.4 Aufzüge					
Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m	x				
Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m	x				
lichte Zugangsbreite >= 0,90 m	x				
barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber	x				
2.5 Treppen (außer Rettungstreppen außen)					
offene Setzstufen unzulässig	x				
beidseitig Handläufe	x				
Handlauf Ø 30 – 45 mm	x				
Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m	x				
Handlauf darf keine freien Ende haben	x				
Handlauf kontrastreich ausbilden	x				
Halterung Handlauf an Unterseite	x				
helles, blendfreies Licht	x				
gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue	x				
gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig	x				
Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)	x				
rutschfester Bodenbelag	x				

Vorhaben:
Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
2.6	Rampen (im Gebäude)					
	Steigung < 6 %	x				
	keine Querneigung	x				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	x				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	x				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	x				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	x				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	x				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	x				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	x				
2.7	Rollstuhlhabstellplätze					keine Anforderung an Rollstuhlhabstellplätze formuliert, optional im Sanitätsraum möglich
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m	x				
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlhabstellplatz 1,80 m x 1,50 m	x				
3	Räume					
3.1	Veranstaltungen					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrtbarkeit gewährleisten	x				
3.2	Sanitärräume					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		x			
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
	WC – Tür außen mit Piktogramm		x			
	Tür nach außen öffnend		x			
	Notrufanlage		x			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		x			
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		x			
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		x			
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
	Stützgriffe, umklappbar		x			
	unterfahrbarer Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm		x			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		x			
	Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		x			
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm				x	Sanitärtrakt schon saniert, Raum für Behinderten-WC zu klein für Dusche, Umkleidemöglichkeit in allg. Umkleideräumen gegeben
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich				x	
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig				x	
4	Informations- und Orientierungssysteme					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
	Blindenleitsysteme				x	es wird angenommen, dass Menschen mit Sehbehinderungen mit Begleitpersonen die Sportsstätte besuchen
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		x			
	BMA - akustische und optische Signale				x	keine BMA vorhanden, Alarmierung erfolgt akustisch über ELA, weiterhin wird davon ausgegangen das sich gleichzeitig Begleitpersonen, Trainer sowie örtliches Personal im Gebäude befinden
	ELA		x			