

Vorhaben
Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite \geq 0,90 m und stufenlos		x			
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			
3	Rampen Neigung < 6 %		x			
4	Rampen Breite \geq 1,20 m		x			
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen		x			
6	Podest an Anfang und Ende jeder Rampe		x			
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	x				
8	Podest Länge \geq 1,50 m	x				
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe	x				
10	Setzstufen	x				
11	Flure Breite \geq 1,50 m		x			
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				