



Index	Datum	Bezeichnung	gezeichnet
		Stadt Halle (Saale) Fachbereich 24 Immobilien Am Stadion 5 06122 Halle (Saale)	
Planverfasser		Stadt Halle (Saale) Fachbereich 24 Immobilien Am Stadion 5 06122 Halle (Saale)	
Bauvorhaben		Sanierung TH 2. IGS Halle Mannheimer Straße 76 06123 Halle (Saale)	Projektnummer FB24 2016-006-Stark II
Phase	Entwurfsplanung		Leistungsphase: 3
Objekt	TH 2. IGS Halle		Maßstab: ohne Einheit:
Planart	Lageplan		Plannummer:
Projektziele			Tafel
Bearbeiter			Tafel
Bereitsteller			Datum: 10.11.2016
Planer	Entwurfsverfasser		
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
FB 24 - Leiter Hochbau	FB 24 - Projektverantwortlicher		
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift
<small>Nur vollständig unterschriebene Pläne dürfen zur Ausführung verwendet werden. Pläne die nicht vollständig unterschrieben sind, dienen der Information.</small>			



- LEGENDE**
- BETON
 - MAUERWERK
 - TRÄGER
 - TROCKENBAU
 - ABBRUCH
 - NEUBAU

Kategorie	Datum	Bearbeitung	gezeichnet
<p>Bauherr</p> <p> Fachbereich Immobilien (24) Am Ball 5 55122 Hbf (Sankt) </p>			
<p>Architekt</p> <p> ARGE architektur21 architektur21 GmbH Hauptstraße 18 55122 Hbf (Sankt) www.architektur21.de Telefon: +49 (0)221 18555-0 Fax: +49 (0)221 18555-10 E-Mail: info@architektur21.de Geschäftsbereich: +49 (0)221 18555-10 www.architektur21.de </p>			
<p>Auflage</p> <p>Sanierung Turmhalle-ZUGS Halle</p> <p>Veränderungsliste</p> <p>55122 Hbf (Sankt)</p>			<p>Projektnummer</p> <p>FE24-21-5485-San</p>
Phase	Entwurf		Zeichnungsnummer
Datum	Mannheimer Straße 76		Maßstab
Maßstab	Schnitt		Blattnummer
Träger	Holz-Fachstuhl		Blattgröße
Bauherr	Holz-Fachstuhl		Blattnummer
Architekt	ARGE architektur21		Datum
Projektnummer	Entwurf/Verfasser		
Datum	Umschalt	Datum	Umschalt
FB 24 - Leiter Hochbau	FB 24 - Projektleiter/Architekt		
Datum	Umschalt	Datum	Umschalt

Nur als Baugenehmigung für die Ausführung verwendet werden. Bitte die nicht gezeichneten Details dem Bauherrn entnehmen.

Vorhaben:
Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1 Äußere Erschließung auf dem Grundstück					
1.1 Gehweg					
< 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m		x			
< 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m		x			
Querneigung < 2,5 %		x			
Längsneigung < 3 %		x			
Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				
seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm	x				
1.2 PKW-Stellplätze					
in Nähe zu barrierefreiem Zugang		x			im öffentlichen Bereich sind Parkplätze vorhanden
Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m		x			
1.3 Zugangs- und Eingangsbereiche					
stufen- und schwellenlos		x			
unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		x			
ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
kontrastreich, Beleuchtung		x			
Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		x			
2 Innere Erschließung des Gebäudes					
2.1 Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf					
Neigung < 3 %		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen		x			
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug	x				
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen			x		im Bereich Behinderten-WC umgesetzt
Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren			x		überall dort, wo für Rollstuhlfahrer relevant, umgesetzt
Flächenbreite >= 1,50 m in Fluren			x		in großen Teilen der Flure umgesetzt
Durchgangsbreite >= 0,90 m bei Durchgängen, Türen		x			
keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile oder Ausstattung		x			
Begegnungsfläche zweier Rollstuhlfahrer 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)		x			
Bewegungsflächen >= 1,50 m vor Schiebetür	x				keine Schiebetüren geplant
Bewegungsflächen >= 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen		x			
Kennzeichnung von Glasflächen		x			
2.2 Türen					
Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automatiktüren		x			
Pendeltüren mit Schließvorrichtung	x				
Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung	x				
leicht öffnen- und schließbar		x			
schwollenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe		x			
lichte Durchgangsbreite >= 0,90 m		x			
lichte Durchgangshöhe >= 2,05 m			x		bei neuen Türen umgesetzt, Bestandstüren sind im Lichten im Mittel 1,98 m hoch
Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung			x		neue Tür im Eingangsbereich
Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)		x			
Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m			x		nur für Behinderten-WC
kontrastreiche Gestaltung der Türen		x			
2.3 Bodenbeläge					
rutschhemmend R9, fest verlegt		x			
visuelle Abhebung von Bauteilen		x			
2.4 Aufzüge					
Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m	x				
Abstand zu abwärtsführender Treppe >= 3,00 m	x				
lichte Zugangsbreite >= 0,90 m	x				
barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber	x				
2.5 Treppen (außer Rettungstreppen außen)					
offene Setzstufen unzulässig	x				
beidseitig Handläufe	x				
Handlauf Ø 30 – 45 mm	x				
Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m	x				
Handlauf darf keine freien Ende haben	x				
Handlauf kontrastreich ausbilden	x				
Halterung Handlauf an Unterseite	x				
helles, blendfreies Licht	x				
gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue	x				
gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig	x				
Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)	x				
rutschfester Bodenbelag	x				

Vorhaben:

Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
2.6 Rampen (im Gebäude)						
	Steigung < 6 %	x				
	keine Querneigung	x				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	x				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	x				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	x				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	x				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	x				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	x				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	x				
2.7 Rollstuhlstellplätze						keine Anforderung an Rollstuhlstellplätze formuliert, optional im Sanitätsraum möglich
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m	x				
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlstellplatz 1,80 m x 1,50 m	x				
3 Räume						
3.1 Veranstaltungen						
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbarkeit gewährleisten	x				
3.2 Sanitärräume						
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		x			
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m		x			
	WC – Tür außen mit Piktogramm		x			
	Tür nach außen öffnend		x			
	Notrufanlage		x			
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärobjekt (Überlagerung möglich)		x			
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm		x			
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm		x			
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC		x			
	Stützgriffe, umklappbar		x			
	unterfahrbare Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm		x			
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm		x			
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm		x			
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur		x			
	Temperaturbegrenzung < 45°C		x			
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m		x			
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)		x			
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm				x	Sanitärtrakt schon saniert, Raum für Behinderten-WC zu klein für Dusche, Umkleidemöglichkeit in allg. Umkleideräumen gegeben
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich				x	
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig				x	
4 Informations- und Orientierungssysteme						
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
	Blindenleitsysteme				x	es wird angenommen, dass Menschen mit Sehbehinderungen mit Begleitpersonen die Sportsstätte besuchen
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		x			
	BMA - akustische und optische Signale				x	keine BMA vorhanden, Alarmierung erfolgt akustisch über ELA, weiterhin wird davon ausgegangen das sich gleichzeitig Begleitpersonen, Trainer sowie örtliches Personal im Gebäude befinden
	ELA		x			

Vorhaben
Sanierung Turnhalle Mannheimer Straße 76

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite \geq 0,90 m und stufenlos		x			
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		x			
3	Rampen Neigung < 6 %		x			
4	Rampen Breite \geq 1,20 m		x			
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen		x			
6	Podest an Anfang und Ende jeder Rampe		x			
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	x				
8	Podest Länge \geq 1,50 m	x				
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe	x				
10	Setzstufen	x				
11	Flure Breite \geq 1,50 m		x			
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		x			
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		x			
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	x				