

Anlage: .....

# Deckblatt

Formblatt: **Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen**

Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: **Hochwasserfolmaßnahme Riveufer**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 14.06.2018      Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am .....      Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am .....      Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am .....

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen) mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird.

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. DIN 18040-3	Abweichung von den Forderungen der DIN 18040-3	Begründung
5.4.2 a-c	Länge und Gefälle von Rampen	Die Rampen zur Ochsenbrücke können auf Grund der topografischen Gegebenheiten nicht barrierefrei ahergestellt werden.
5.4.2 e	Querneigung von Rampen	Die Ramopen erhalten ein leichtes Quergefälle von max. 1% zur Ableitung des Regenwassers.
6.1.b	stufenlose Erreichbarkeit von Ausstattungselementen	Die Aufenthaltsbereiche im ehemaligen Senkgarten vo Berckling sind nur über Treppen zu erreichen. Auf Grund der vorhandenen Treppenbreiten und des Abstandes zwischen den einzelnen Treppen lassen sich keine Rampen einordnen.