



Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 30.10.2018

Anfrage Frau Ranft zur Gemeinschaftsschule Kastanienallee

TOP: 8.1

Antwort der Verwaltung:

Frau Ranft sagte, dass bei einer ersten Begehung zugesichert wurde, dass die Akustik in den Gängen und Fluren verbessert wird. Leider ist sie nun nicht mehr Bestandteil der Sanierung. Sie fragte, warum die Akustik nun kein Bestandteil der Sanierung ist.

Die Verbesserung der Akustik in den Fluren mittels Akustikdecken war bei der Einreichung der Fördermittelunterlagen für das STARK-III-Programm im Jahr 2016 nicht Gegenstand der Planung. Dies lag auch daran, dass in diesen Bereichen Akustikdecken zwar grundsätzlich sinnvoll, aber nach den aktuellen Vorgaben für den Schulbau nicht zwingend notwendig sind und schlechterdings nicht im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung stehen. Damit ist ihr Einbau per se nicht förderfähig.

Die Stadtverwaltung Halle (Saale) hat sich aber – unabhängig von den zwingend einzuhaltenden Vorgaben und den Fördermittelrichtlinien – intensiv mit dem Thema Raumakustik in den Schulen auseinandergesetzt. Hierzu wurden auch fachspezifische Experten hinzugezogen. Grundsätzlich gibt es keine zwingenden Anforderungen an die Raumakustik von Fluren und Treppenhäusern. Aufgrund dessen, dass in den Schulen in Folge der rasanten Entwicklung der Schülerzahlen insbesondere die Flure als Aufenthaltsbereiche in den Freistunden genutzt werden, hat sich die Stadtverwaltung dazu entschlossen, je nach Schultyp und Nutzungskonzept in den Fluren notwendige raumakustische Maßnahmen zu realisieren. Dies insbesondere, um die Aufenthaltsqualität für Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal zu verbessern und damit das Lernklima zu fördern. Die entsprechenden Kosten werden im Haushalt eingeplant.

Frau Ranft fragte weiter, warum es bisher nur im Kunst- und im Technikraum Warmwasser gibt. Dies sollte auch in den anderen Fachräumen verfügbar sein.

Bereits am 25.10.2018 wurde der Schulleitung der GGS Kastanienallee mitgeteilt, dass in allen Fachunterrichtsräumen ein Warmwasseranschluss vorgesehen ist. Dies ist ein gültiger Standard für alle Schulen und bereits seit 2016 Bestandteil der Planung.