Anlage: 2

D e c k b l a t t

Formblatt: **Checkliste - Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen**
Planungsgrundlage ist die DIN 18040-3 Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 3: öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

Vorhaben: **Fluthilfemaßnahme Nr. 190 Peißnitz Nordspitze**

Prüfung Entwurfsplanung durch FB Planen am 18.10.2017 Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ……
Prüfung Ausführungsplanung durch FB Planen am …… Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ……
Bauabnahme durch Abt. 67.3 bzw. FB Bauen am …… Kenntnisnahme durch den Behindertenbeauftragten Herrn Dr. Fischer am ……

Hiermit wird bestätigt, dass bei oben genanntem Vorhaben die Checkliste (Barrierefreie Gestaltung von Grün- und Freianlagen) mit ihren formulierten Planungsanforderungen eingehalten wird.

In folgenden begründeten Ausnahmen musste von den Vorgaben abgewichen werden:

Pkt. DIN 18040-3	Abweichung von den Forderungen der DIN 18040-3	Begründung
5.1.0 d)	Querneigung max. 2% bei vorhandener Längsneigung, bzw. max. 2,5% bei keiner Längsneigung	1.) Da es sich (nur) um die Sanierung der obersten Schicht eines vorhandenen Gehweges handelt, dürfen wegen der Lage im Naturschutzgebiet, und der damit verbundenen Eingriffsverbote, keine Gefälleveränderungen die Geländeanpassungen in den Randbereichen erforderlich machen, erfolgen. Das Quergefälle kann daher nur örtlich angepasst werden, und soll der Abführung von Oberflächenwasser und Verminderung von Eisbildung dienen.