

## Vorhaben: Mehrgenerationshaus Pustebume

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
<b>1</b>	<b>Äußere Erschließung auf dem Grundstück</b>					
<b>1.1</b>	<b>Gehweg</b>					
	< 15,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,50 m	x				
	< 6,00 m Länge: Breite $\geq$ 1,20 m	x				
	Querneigung < 2,5 %	x				
	Längsneigung < 3 %	x				
	Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				
	seitliche Begrenzung Höhe $\geq$ 3 cm	x				
<b>1.2</b>	<b>PKW-Stellplätze</b>					
	in Nähe zu barrierefreiem Zugang	x				
	Breite $\geq$ 3,50 m/ Länge $\geq$ 5,00 m	x				
<b>1.3</b>	<b>Zugangs- und Eingangsbereiche</b>					
	stufen- und schwellenlos		x			
	unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung		x			
	ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
	kontrastreich, Beleuchtung		x			
	Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang	x				
<b>2</b>	<b>Innere Erschließung des Gebäudes</b>					
<b>2.1</b>	<b>Verkehrsflächen, Bewegungsflächen, Platzbedarf</b>					
	Neigung < 3 %		x			
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Türen			x		Umsetzung im Bereich Saal
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Aufzug	x				
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m vor Waschtischen	x				
	Bewegungsflächen mind. 1,50m x 1,50m in Fluren			x		Umsetzung im Bereich Saal
	Flächenbreite $\geq$ 1,50 m in Fluren			x		Umsetzung im Bereich Saal
	Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m bei Durchgängen, Türen			x		Umsetzung im Bereich Saal
	keine Einschränkung der Bewegungsfläche durch Einbauten, Konstruktionsteile, Ausstattung			x		
	Begegnungsfläche zweier Rollstuhlbewerber 1,80 m x 1,80 m (auf Fluren nach max. 15 m)	x				
	Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m vor Schiebetür	x				
	Bewegungsflächen $\geq$ 1,50 m x 1,50 m bei Bedienelementen	x				
	Kennzeichnung von Glasflächen		x			
<b>2.2</b>	<b>Türen</b>					
	Gebäudeeingangstüren vorzugsweise Automattüren	x				
	Pendeltüren mit Schließvorrichtung	x				
	Brandschutztüren mit zugelassener Offenhaltung		x			
	leicht öffnen- und schließbar		x			
	schwollenfrei/ technisch notwendige Schwelle < 2 cm Höhe	x				
	lichte Durchgangsbreite $\geq$ 0,90 m			x		Umsetzung Bereich Saal
	lichte Durchgangshöhe $\geq$ 2,05 m		x			
	Ganzglastüren mit Sicherheitsglas und Kennzeichnung	x				
	Bewegungsfläche vor Tür (1,50 m x 1,50 m)			x		Umsetzung Bereich Saal
	Drücker, Griffe in Höhe von 0,85 m		x			
	kontrastreiche Gestaltung der Türen	x				
<b>2.3</b>	<b>Bodenbeläge</b>					
	rutschhemmend R9, fest verlegt		x			
	visuelle Abhebung von Bauteilen		x			
<b>2.4</b>	<b>Aufzüge</b>					
	Bewegungsfläche vor Aufzug mind. 1,50 m x 1,50 m	x				
	Abstand zu abwärtsführender Treppe $\geq$ 3,00 m	x				
	lichte Zugangsbreite $\geq$ 0,90 m	x				
	barrierefreie Nutzung der Befehlsgeber	x				
<b>2.5</b>	<b>Treppen</b> (außer Rettungstreppen außen)					
	offene Setzstufen unzulässig	x				
	beidseitig Handläufe	x				
	Handlauf $\varnothing$ 30 – 45 mm	x				
	Handlauf Höhe 0,85 m bis 0,90 m	x				
	Handlauf darf keine freien Ende haben	x				
	Handlauf kontrastreich ausbilden	x				

## Vorhaben: Mehrgenerationshaus Pusteblume

	Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
	Halterung Handlauf an Unterseite	x				
	helles, blendfreies Licht	x				
	gerade Läufe bis 2,00 m Innen-Ø Treppenaue	x				
	gleichmäßige Auftritte und Steigungen notwendig	x				
	Stufenmarkierung (besonders erste u. letzte Stufe)	x				
	rutschfester Bodenbelag	x				
<b>2.6</b>	<b>Rampen (im Gebäude)</b>					
	Steigung < 6 %	x				
	keine Querneigung	x				
	Bewegungsflächen 1,50 m x 1,50 m an Anfang und Ende	x				
	nutzbare Laufbreite >= 1,20 m	x				
	Zwischenpodest ab 6,00 m Länge	x				
	Zwischenpodest Länge >= 1,50 m	x				
	Radabweiser beidseitig Höhe 10 cm	x				
	beidseitige Handläufe (Anforderungen siehe Treppen)	x				
	in Verlängerung der Rampe keine abwärtsführende Treppe	x				
<b>2.7</b>	<b>Rollstuhlstellplätze</b>					
	Bewegungsfläche 1,80 m x 1,50 m	x				
	Bewegungsfläche vor Rollstuhlstellplatz 1,80 m x 1,50 m	x				
<b>3</b>	<b>Räume</b>					
<b>3.1</b>	<b>Veranstaltungen</b>					
	bei fester Bestuhlung Standfläche und Anfahrbarkeit gewährleisten	x				
<b>3.2</b>	<b>Sanitärräume</b>					
	mind. ein barrierefreies Besucher-WC im Gebäude		x			Barrierefreies WC ist im Bestand vorhanden und nicht Gegenstand des Vorhabens - daher keine Relevanz für diese Liste
	Bedienungselemente in Höhe von 0,85 m	x				
	WC-Tür außen mit Piktogramm	x				
	Tür nach außen öffnend	x				
	Notrufanlage	x				
	Bewegungsfläche 1,50 m x 1,50 m vor Sanitärojekt (Überlagerung möglich)	x				
	Bewegungsfläche neben WC-Becken beidseitig >= 90 cm	x				
	WC-Becken Höhe 46 - 48 cm	x				
	WC-Becken Rückenstütze 55 cm hinter Vorderkante WC	x				
	Stützgriffe, umklappbar	x				
	unterfahrbare Waschtisch (45-55 cm), Beinfreit >= 90 cm	x				
	Waschtisch-Vorderkante Höhe < 80 cm	x				
	Abstand Waschtischarmatur < 40 cm	x				
	Einhebelstandarmatur oder berührungslose Armatur	x				
	Temperaturbegrenzung < 45°C	x				
	Spiegel, star befestigt, Hochformat > 1,00 m	x				
	Kleiderhaken in 2 Höhen (sitzend und stehend erreichbar)	x				
	Duschen niveaugleich/ mögliche Absenkung < 2 cm	x				
	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich	x				
	Duschklappsitz 45 cm tief/ Höhe 46 - 48 cm/ Stützgriff beidseitig	x				
<b>4</b>	<b>Informations- und Orientierungssysteme</b>					
	eindeutige und sichtbare Beschilderung		x			
	Blindenleitsysteme	x				
	gefahrenlose Flucht- und Rettungswege		x			
	BMA - akustische und optische Signale		x			
	ELA	x				