

Vorhaben: Mehrgenerationshaus Pusteblume

08.02.2017

	Forderungen gemäß BauO LSA § 49 Absatz 3	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1	Eingang lichte Breite \geq 0,90 m und stufenlos			X		Umsetzung lichte Breite für Bereich Saal; stufenlos in allen neugeschaffenen Bereichen
2	ausreichende Bewegungsfläche vor der Tür		X			
3	Rampen Neigung < 6 %	X				
4	Rampen Breite \geq 1,20 m	X				
5	beidseitiger fester Handlauf an Rampen	X				
6	Podest am Anfang und Ende jeder Rampe	X				
7	Zwischenpodest alle 6,00 m	X				
8	Podest Länge \geq 1,50 m	X				
9	beidseitige Handläufe an Treppen, durchgängig über Podeste und letzte Stufe	X				
10	Setzstufen	X				
11	Flure Breite \geq 1,50 m			X		Umsetzung für Bereich Saal
12	ein für Nutzer von Rollstühlen geeigneter und erreichbarer Toilettenraum		X			Bestand
13	Kennzeichnung dieses Toilettenraumes		X			Bestand
14	Absatz 4: Ausnahme unverhältnismäßiger Mehraufwand	X				