



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

01.02.2019

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 08.01.2019

Anfrage Herr Schachtschneider zur Berufsschule Gutjahr

TOP: 8.8

Antwort der Verwaltung:

Herr Schachtschneider sagte, dass in der Berufsschule Gutjahr Haus B die Räume unterschiedlich beheizt sind. Aus diesem Grund wandte sich der Schulleiter an die Stadtverwaltung und bat um regelbare Thermostate. Die angebauten Thermostate lassen sich zwar drehen, bewirken jedoch nichts, da alles zentral gesteuert wird. In den Klassenräumen sind keine Wärmefühler und daher sind die unterschiedlichen Temperaturen vorhanden.

Er bat um nochmalige Prüfung, da die Bitte des Schulleiters abgelehnt wurde.

Zur Wiederherstellung gleicher Raumtemperaturen wurde ein hydraulischer Abgleich aller Heizkörper in den jeweiligen Etagen und Zimmern durchgeführt. Somit werden in Zukunft alle Räume wieder gleichmäßig beheizt.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport