



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

24. April 2019

**Beschlusskontrolle aus der Sitzung des Stadtrates am 27.03.2019**  
**Anfrage des Stadtrates Herrn Feigl, Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu**  
**Baumaßnahmen in der Hafenstraße**  
**TOP: Ö 13.1**

**Antwort der Verwaltung:**

**Welche Prüf-, Bau- und Sicherungsmaßnahmen finden derzeit auf dem Gelände der Hafenstraße statt?**

**Wurden die im Bebauungsplan geforderten Maßnahmen zur Absicherung von Umweltfolgen entsprechend durchgeführt?**

Für die im Bereich des B-Plans 151 genehmigten Bauvorhaben wurden Gründungsarbeiten durchgeführt. Als besonderes Gründungsverfahren werden hier Schraubpfähle eingesetzt. Bei diesen Verdrängungs-Pfählen erfolgt keinerlei Bodenaushub, ein Durchmischen von Bodenschichten ist ausgeschlossen. Das Gelände soll zudem mit einer Schicht von 50 cm Mutterboden überdeckt werden.

Im B-Plan 151 ist unter Hinweisen aufgeführt, dass bezüglich der festgestellten Bodenbelastungen im Bereich der Auffülle durch fachgutachterliche Begleitung der Nachweis zu erbringen ist, dass hinsichtlich der geplanten Nutzung keine Beeinträchtigungen oder Gefährdungen für Einzelne oder die Allgemeinheit herbeigeführt werden kann. Eine entsprechende gutachterliche Einschätzung soll zeitnah vorgelegt werden.

René Rebenstorf  
Beigeordneter