



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

12. Juni 2019

**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 11.04.2019**

**Betreff: Frau Krischok zur Mängelliste Feuerwehr**

Frau Krischok nahm Bezug auf die Mängelliste der Feuerwehr. Sie fragte, warum für verschiedene Mängel eine Bearbeitung von mehreren Monaten von Nöten ist.

**Antwort der Verwaltung:**

Sofern die Einsatzfähigkeit gefährdet ist oder ein Folgeschaden zu erwarten ist, werden Mängel an Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr unverzüglich behoben. Besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, erfolgt die Beseitigung unter Abwägung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der Sanierung oder des Neubaus.

Gerätehaus Diemitz: Fehlende Schornsteinabdeckung der drei nicht benötigten Schornsteine.

Die Schornsteine wurden zwischenzeitlich abgedeckt. Die Schornsteine sind ohne Funktion.

Gerätehaus Diemitz: Absaugeinrichtung nicht vorhanden

Avisiert war eine Behebung durch die Verwendung von Aufsteckfiltern. Die Beschaffung wurde jedoch aufgehoben, da keine zugelassenen Aufsteckfilter verfügbar sind. Es muss eine Absaugeinrichtung eingebaut werden. Dies soll im Rahmen der Sanierung erfolgen.

Gerätehaus Passendorf: Außengarage-Dachinstandsetzung

Die Dächer der Nebengebäude (Werkstatt und Lager) wurden repariert. Es handelte sich um leichte Undichtigkeiten bei Starkregen.

Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister