



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

12. September 2019

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 03.09.2019
Anfrage zum Baubeschluss zur Sanierung des Schulhofes der Grundschule Dölau,
Querstraße 1, in 06120 Halle (Saale)
TOP: 5.2

Antwort der Verwaltung:

Herr Scherlies gab den Hinweis, dass eine Zisterne nicht alle Wassermassen aufnehmen kann und sagte eine Prüfung zu, warum keine Zisterne eingeplant wurde.

Für den Einbau einer Zisterne auf dem Schulgrundstück ist nach Auswertung des Baugrundgutachtens der Grundwasserstand zu hoch, so dass die Zisterne aufschwemmen könnte.

Für das Auffangen von anfallendem Regenwasser werden oberirdische Speicher vorgesehen, welche an die Dachentwässerung angeschlossen werden und zum Bewässern der neu angepflanzten Büsche und Bäume genutzt werden können. Die Zustimmung der Schulleitung liegt vor.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport