



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Kultur und Sport

20. November 2019

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 05.11.2019
Anfrage von Herrn Schachtschneider zum Wasserschaden im Schulausweichquartier
Dölauer Straße 71
TOP: 4.1

Antwort der Verwaltung:

Herr Schachtschneider fragte, ob die Wasserschäden absehbar waren und wodurch diese entstanden sind.

Die Schäden waren nicht absehbar.

Der Wasserschaden im Objekt ist durch einen maroden Verbindungsdruckschlauch am Waschbecken im Bereich des WC im 2. OG entstanden.

Das Objekt war zum Schadenszeitpunkt im Leerstand. Somit wurde der Schaden bei einem Kontrollgang festgestellt. Der Hauptschieber konnte nicht abgestellt werden, da im Objekt die Heizung noch in Betrieb war.

Die Folgen des Schadens wurden im Zuge der Brandschutzgrundsicherung beseitigt.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport