



**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 07.01.2020**

**Anfrage von Herrn Lange zur Änderung des Baubeschlusses Neubau einer Aula mit Mehrzwecknutzung an der Marguerite Friedlaender Gesamtschule (vormals 2. Integrierte Gesamtschule, Standort Ingolstädter Straße33, 06128 Halle (Saale).**

**Vorlage: VII/2019/00453**

**TOP: 4.3**

**Antwort der Verwaltung:**

**Herr Lange fragte, was sich an den Verschattungsanlagen und der Keramikfassade jetzt tatsächlich geändert hat, da dies erhebliche Mehrkosten verursacht.**

Durch die Vergrößerung des Baukörpers ergibt sich eine größere Außenwandfläche.

Das Fassadensystem aus Wärmedämmverbundsystem und Keramikplatten wurde zur kompletten strukturiert-bewegten Keramikverkleidung als Vorhangfassade weiterentwickelt. Die jetzt gewählte Fassadenart ist wesentlich robuster, langlebiger und demnach nachhaltiger. Weiterhin wurde eine Anpassung der Dämmstärken gemäß Wärmeschutz notwendig.

Weiterhin wurden mit Anpassung der Keramikvorhangfassade die Pfosten-Riegel-Fassadenbereiche als nachhaltige Metall-/Glaskonstruktionen verändert (Vergrößerung der Glasflächen im Eingangsbereich/Foyer zur natürlichen Belichtung der Bereiche).

Die Verglasung wird gemäß Bauphysik mit Sonnenschutzglas ausgeführt; die zusätzlichen Maßnahmen für ggf. je nach Nutzung erforderliche Anlagen für Blendschutz oder zur Verdunkelung können nur innenliegend ausgeführt werden.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete für Kultur und Sport