

Baubeschluss für die Außenanlagen zur Grundschule Albrecht Dürer

Aufteilung KG 700

Planungskosten	netto in T €	brutto in T €
Projektsteuerung	130 €	155 €
SiGeKo	12 €	14 €
Baugrund	7 €	8 €
Kamerabefahrung	4 €	5 €
Freianlagenplanung	248 €	295 €
TGA-Planung	20 €	24 €
Vermessung	3 €	3 €
sonstige Gutachten	6 €	7 €
Allgemeine Baunebenkosten	18 €	22 €
Summe	448 €	533 €

Vorhaben: Neubau Außenanlagen GS Albrecht Dürer

Forderungen gemäß DIN 18040-1	nicht relevant	umgesetzt	nur eingeschränkt umgesetzt	nicht umgesetzt	Bemerkungen / Begründung
1 Äußere Erschließung auf dem Grundstück					
1.1 Gehweg					
< 15,00 m Länge: Breite >= 1,50 m	x				
< 6,00 m Länge: Breite >= 1,20 m	x				
Querneigung < 2,5 %	x				
Längsneigung < 3 %	x				
Längsneigung < 6 %/ nach 10,00 m Zwischenpodest < 3 %	x				
seitliche Begrenzung Höhe >= 3 cm	x				
1.2 PKW-Stellplätze					
in Nähe zu barrierefreiem Zugang	x				
Breite >= 3,50 m/ Länge >= 5,00 m	x				
1.3 Zugangs- und Eingangsbereiche					
stufen- und schwellenlos		x			
unmittelbare Erschließungsfläche < 3 % Neigung	x				
ebene Bewegungsfläche vor dem Eingang		x			
kontrastreich, Beleuchtung		x			
Klingel und Gegensprechanlage am Hauseingang		x			