

Anlage Bewertung der Dachflächen

WE	Bezeichnung	Straße	H-Nr.	-max. Dachnutzung- PV-Anlagen Fläche	-max. Dachnutzung- Prognose Jahresertrag	-PV wirtschaftl. optimiert- Prognose Jahresertrag	Investition in €	technische Bewertung
1033	LZ IGS Am Steintor	Adam-Kuckhoff-Str.	37				0	ungeeignet
1033	LZ IGS Am Steintor	Adam-Kuckhoff-Str.	37				0	ungeeignet
2001	Kita Sanierung (ehem. Traumland/Sausewind)	Albert-Schweitzer-Str.	25 a				0	ungeeignet
2024	Grundschule Albrecht Dürer	Albrecht-Dürer-Str.	8				0	ungeeignet
4001	Kindertagesstätten Einstein/Am Breiten Pfuhl	Am Breiten Pfuhl	18 a/b	509 m²	95.000 kWh	69.423 kWh	106.400	geeignet
5093	Sportkomplex Am Bildungszentrum, Umformer	Am Stadion	1				0	ungeeignet
5001	Verwaltungsgebäude	Am Stadion	5				0	ungeeignet
5001	Verwaltungsgebäude	Am Stadion	6				0	ungeeignet
5094	Sporthalle am Bildungszentrum	Am Stadion	8				0	ungeeignet
4081	Sportschulen Halle	Amselweg	49				0	ungeeignet
5003	Berufsfeuerwehr Halle-Neustadt	An der Feuerwache	5	230 m²	42.800 kWh	42.800 kWh	65.800	besonders geeignet
5006	BbS II Gutjahr - Haus 1	An der Schwimmhalle	3	410 m²	76.700 kWh	16.436 kWh	25.200	besonders geeignet
3001	Grundschule Diemitz	Apoldaer Str.	20	463 m²	81.500 kWh	17.340 kWh	28.000	geeignet
1001	Opernhaus Halle, Theaterwerkstatt, Schlosserei	August-Bebel-Str.	57				0	ungeeignet
1064	Haus der Wohnhilfe	Böllberger Weg	186	357 m²	67.400 kWh	67.400 kWh	102.200	geeignet
4004	Sekundarschule "Am Fliederweg"	Budapester Str.	5	277 m²	52.000 kWh	52.000 kWh	79.800	besonders geeignet
4004	Sekundarschule "Am Fliederweg",TH, KT 60	Budapester Str.	5				0	ungeeignet
5023	Lernzentrum Halle-Neustadt	Carl-Schorlemmer-Ring	62/64	574 m²	107.000 kWh	37.496 kWh	57.400	besonders geeignet
5023	GS Am Heiderand, Turnhalle, MT 90	Carl-Schorlemmer-Ring	68	57 m²	52.000 kWh	52.000 kWh	79.800	geeignet
1006	BbS IV Friedrich List	Charlottenstr.	15				0	ungeeignet
2034	Grundschule "Frohe Zukunft"	Dessauer Str.	152	763 m²	138.904 kWh	139.083 kWh	207.200	besonders geeignet
2021	Werkhalle	Döckritzer Str.	5	612 m²	106.000 kWh	16.960 kWh	28.000	besonders geeignet
5098	Förderschule für GB Helen Keller	Ernst-Barlach-Ring	37				0	ungeeignet
2006	LZ Sekundarschule Johann Christian Reil	Ernst-Schneller-Str.	1	601 m²	105.000 kWh	19.634 kWh	32.200	geeignet
2005	Abteilung Grünflächen und Friedhöfe, Team III	Felsenstr.	18				0	ungeeignet
1014	Kita Kinderinsel	Friedrich-List-Str.	20	172 m²	32.200 kWh	28.520 kWh	43.400	besonders geeignet
4035	Friedhof Ammendorf	Georgi-Dimitroff-Str.	57				0	ungeeignet
1073	Stadtgottesacker	Gottesackerstr.	7				0	ungeeignet
5030	Kita Fuchs und Elster/Tabaluga	Gottfried-Semper-Str.	15/16				0	ungeeignet
2044	Staatkapelle, Probenhaus	Große Gosenstr.	12	443 m²	75.500 kWh	34.016 kWh	57.400	geeignet
1035	Stadtmuseum Christian-Wolff-Haus	Große Märkerstr.	10	96 m²	18.000 kWh	18.000 kWh	28.000	geeignet
1035	Stadthaus (Lüftung)	Große Märkerstr.	28				0	ungeeignet
1074	Händlerhaus	Große Nikolaistr.	5				0	ungeeignet

WE	Bezeichnung	Straße	H-Nr.	-max. Dachnutzung- PV-Anlagen Fläche	-max. Dachnutzung- Prognose Jahresertrag	-PV wirtschaftl. optimiert- Prognose Jahresertrag	Investition in €	technische Bewertung
1134	Neues Theater	Große Ulrichstr.	51				0	ungeeignet
1134	Neues Theater	Große Ulrichstr.	51				0	ungeeignet
6000	Puppentheater	Große Ulrichstr.	50				0	ungeeignet
1134	Neues Theater	Große Ulrichstr.	51				0	ungeeignet
4013	Grundschule Hanoier Straße	Hanoier Str.	1	335 m²	62.600 kWh	62.600 kWh	95.200	besonders geeignet
5032	BbS III Halle	Harzgeroder Str.	63/65	129 m²	53.519 kWh	53.020 kWh	71.400	besonders geeignet
4019	Förderschule für Geistigbehinderte Am Lebensbaum	Hildesheimer Str.	28 a	702 m²	130.200 kWh	37.330 kWh	57.400	besonders geeignet
3021	Friedhof Diemitz	Hobergweg	101				0	ungeeignet
4011	IGS Marguerite Friedländer	Ingolstädter Str.	33	549 m²	102.000 kWh	15.482 kWh	23.800	besonders geeignet
4012	Hortgebäude	Jessener Str.	14/16	287 m²	53.600 kWh	53.600 kWh	82.600	geeignet
1102	Großes Thaliatheater (Hinterhaus)	Kardinal-Albrecht-Str.	6				0	ungeeignet
5047	Gymnasium Christian Wolff	Kastanienallee	2				0	ungeeignet
5031	Grundschule Kastanienallee	Kastanienallee	7	442 m²	82.000 kWh	82.000 kWh	126.000	besonders geeignet
3009	Grundschule Büschdorf	Käthe-Kollwitz-Str.	2	371 m²	62.600 kWh	42.008 kWh	71.400	geeignet
3009	Grundschule Büschdorf, Turnhalle	Käthe-Kollwitz-Str.	2				0	ungeeignet
4051	Gymnasium Südstadt	Kattowitzer Str.	40	279 m²	51.800 kWh	51.800 kWh	79.800	besonders geeignet
4051	Gymnasium Südstadt, Turnhalle, MT 90	Kattowitzer Str.	40				0	ungeeignet
4051	Gymnasium Südstadt	Kattowitzer Str.	40				0	ungeeignet
1075	Schützei, Neubau mit Hofüberdachung	Kleine Ulrichstr.	38	133 m²	22.000 kWh	21.185 kWh	36.400	geeignet
4034	Verwaltungsgebäude	Kreuzerstr.	12				0	ungeeignet
5115	Sportkomplex Brandberge	Kreuzvorwerk	30	1.262 m²	246.000 kWh	109.121 kWh	159.600	geeignet
4027	Sekundarschule Halle Süd	Kurt-Wüsteneck-Str.	21				0	ungeeignet
5097	Friedhof Kröllwitz	Lettiner Str.	11				0	ungeeignet
1020	Berufsfeuerwehr Süd	Liebenauer Str.	123				0	ungeeignet
5024	Sportplatz SG Buna und Turnhalle	Lilienstr.	18	61 m²	11.400 kWh	11.400 kWh	18.200	geeignet
4058	Sportkomplex (SPK) Robert-Koch-Straße	Manfred-Stern-Str.	7	1.687 m²	316.000 kWh	100.128 kWh	152.600	geeignet
4011	IGS Marguerite Friedländer, Turnhalle, GT 100	Mannheimer Str.	76				0	ungeeignet
1027	Halloren- und Salinemuseum	Mansfelder Str.	52				0	ungeeignet
1027	Halloren- und Salinemuseum	Mansfelder Str.	52				0	ungeeignet
1030	Ratshof	Marktplatz	1				0	ungeeignet
5093	Sportkomplex am Bildungszentrum	Nietlebener Str.	14				0	ungeeignet
5093	Fachbereich Sport	Nietlebener Str.	14	272 m²	54.828 kWh	38.583 kWh	53.200	geeignet
5146	Sporthalle und Sportanlagen Lettin	Nordstr.	66	221 m²	38.901 kWh	18.998 kWh	29.400	geeignet
1007	Lyonel-Feininger-Gymnasium	Oleariusstr.	7	635 m²	120.200 kWh	120.200 kWh	182.000	besonders geeignet

WE	Bezeichnung	Straße	H-Nr.	-max. Dachnutzung- PV-Anlagen Fläche	-max. Dachnutzung- Prognose Jahresertrag	-PV wirtschaftl. optimiert- Prognose Jahresertrag	Investition in €	technische Bewertung
5102	Pferderennbahn	Passendorfer-Wiesen	1				0	ungeeignet
5122	Stadtarchiv	Rathausstr.	1				0	ungeeignet
5061	Grundschule Rosa Luxemburg, Turnhalle, MT 90	Rennbahnring	51				0	ungeeignet
4058	SPK R.-Koch- Sr., Trainingsschwimmhalle	Robert-Koch-Str.	33 a	1.113 m²	202.078 kWh	202.387 kWh	302.400	besonders geeignet
4029	Grundschule Silberwald u. Sonderschule J. Korczak	Roßlauer Str.	13/14	442 m²	83.000 kWh	83.000 kWh	126.000	besonders geeignet
1150	Georg-Friedrich-Händel Halle	Salzgrafenplatz	1				0	ungeeignet
2025	Grundschule Lessing	Schleiermacherstr.	30 b	277 m²	52.000 kWh	52.000 kWh	79.800	besonders geeignet
2027	Grundschule Hans-Christian-Andersen	Seebener Str.	79				0	ungeeignet
2098	Freiwillige Feuerwehr Trotha	Seebener Str.	79 a	181 m²	33.594 kWh	22.970 kWh	33.600	besonders geeignet
5169	Sparkassen-Eisdome Halle	Selkestr.	1	1.737 m²	323.000 kWh	323.000 kWh	495.600	besonders geeignet
4044	Verwaltungsgebäude	Südpromenade	30	402 m²	74.700 kWh	30.062 kWh	46.200	besonders geeignet
4040	Grundschule Auenschule	Theodor-Neubauer-Str.	14	528 m²	105.000 kWh	105.000 kWh	151.200	geeignet
1011	Handwerkerhof	Thüringer Str.	30				0	ungeeignet
1058	BbS V Gesundheit/Körperpflege, AST 3	Universitätsring	21				0	ungeeignet
1063	Opernhaus Halle	Universitätsring	24				0	ungeeignet
1063	Opernhaus Halle	Universitätsring	24				0	ungeeignet
1056	BbS IV Verw./Wirtschaft , Haus 1	Waisenhausring	13				0	ungeeignet
1056	BbS IV Verw./Wirtschaft , Haus 2	Waisenhausring	13				0	ungeeignet
1062	Grundschule Am Ludwigsfeld	Wörlitzer Str.	93	274 m²	49.800 kWh	21.343 kWh	33.600	besonders geeignet
	Summe Verbrauchs- + Prognosewerte			18.362 m²	3.467.224 kWh	2.381.048 kWh	3.621.800 €	Summenbewertung