



Sitzung des Bildungsausschusses am 06.09.2022

Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Sanierung der Otfried-Preußler-Schule (früher Grundschule Westliche Neustadt) und anderer Bildungsgebäude

Vorlagen-Nummer: VII/2022/04449

TOP 7.2

Antwort der Verwaltung:

- 1. Welche der geforderten Nachweise für die Unabweisbarkeit der Investitionsmaßnahmen für die Otfried-Preußler-Schule, wie auch für alle anderen Bildungsgebäude (Kindertagesstätten, Schulen, Turnhallen), die von der kommunalrechtlichen Genehmigung betroffen sind, hat die Stadtverwaltung dem Landesverwaltungsamt erbracht?**

Bei der bisherigen Darstellung der Unabweisbarkeit wurde seitens des Landesverwaltungsamtes das Erstelldatum der übergebenen Dokumente wie Brandschau, Bauzustandsbericht, Fotodokumentation (2017-2019) kritisiert.

Die Stadtverwaltung konnte nun aufgrund der aktuell durchgeführten Brandschau den Nachweis der Unabweisbarkeit für die Grundschule „Otfried Preußler“ schärfen und aktualisieren. Eine schriftliche Rückantwort des Landesverwaltungsamtes steht noch aus.

- 2. Wurden diese Nachweise anerkannt? Wenn nein, warum nicht? Bitte bei nicht einheitlicher Entscheidung des Landesverwaltungsamtes Gründe nach Gebäude getrennt nennen.**

Siehe oben.

- 3. Wie ist der Stand der Reparaturen der Thermostate an den Heizungen der Otfried-Preußler-Schule?**

Die defekten oder fehlenden Thermostate wurden ausgetauscht.

- 4. Wie ist der Stand der Reparaturen der Bänke auf dem Gelände der Otfried-Preußler-Schule?**

Die Reparatur der Bänke ist abgeschlossen.

5. Wie ist der Stand der Aufstellung von Sportgeräten im Außenbereich der Otfried-Preußler-Schule?

Der Spielsand der Sandkiste wurde gewechselt. Über mobile Sport- und Spielgeräte laufen die Abstimmungen mit der Schulleitung über die Umsetzung notwendiger Maßnahmen in den Herbstferien.

6. Welche Maßnahmen zum Brandschutz an der Otfried-Preußler-Schule wurden bereits umgesetzt? Wann ist die Umsetzung der ggf. noch fehlenden Maßnahmen eingeplant?

Um die Flure brandlastfrei zu halten und Verrauchungen zu verhindern, werden bis zum 02.09.2022 in den Verbindern und vor dem Sekretariat Sitzgruppen, Tische und Schaukästen aus Metall installiert.

Der Einbau einer mobilen Brandmeldeanlage erfolgt in den Oktoberferien 2022.

Dr. Judith Marquardt
Beigeordnete für Kultur und Sport