



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Umwelt

30. August 2022

Sitzung des Ausschusses für Planungsangelegenheiten am 13.09.2022
Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zu den Bauarbeiten am Südstadtring
Vorlagen-Nummer: VII/2022/04486
TOP: 7.2

Antwort der Verwaltung:

1. Ist in der Planung und Ausführung der Maßnahme die Standsicherheit des Hauses Mailänder Höhe 4 unter besonderer Berücksichtigung des Baugrundes überprüft worden?

Die Standsicherheit des Hochhauses Mailänder Höhe 4 wurde überprüft und die Standsicherheit wurde durch erdstatische Nachweise erbracht. Hierfür wurden die ungünstigsten Lastannahmen (vergleichbar hohe Lasten) mit den ungünstigsten Bodenverhältnissen (Sand) angenommen. Die Nachweise erfolgten durch Grundbruchberechnungen und lokale und globale Böschungsbruchberechnungen. Die Standsicherheitsberechnung wurde durch einen Prüfstatiker bestätigt.

2. Wenn ja, sind diese Ergebnisse veröffentlicht bzw. öffentlich einsehbar?

Die Berechnungen, Zeichnungen und Erläuterungen zu den Berechnungen liegen vor und können eingesehen werden.

René Rebenstorf
Beigeordneter