



Stadt Halle (Saale)  
Geschäftsbereich III Kultur und Sport

11. Mai 2023

**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 26.04.2023**  
**Betreff: Grundschule Südstadt**  
**TOP: Ö 12.63**

**Herr Lange fragt, ob es tatsächlich einen Legionellenbefall gibt und wenn ja, ob eine Sperrung der betroffenen Bereiche erfolgt.**

**Antwort der Verwaltung:**

Bei der jährlichen Überprüfung der Trinkwasserqualität durch das Zentrallabor der Halleschen Wasser und Stadtwirtschaft GmbH konnte eine Legionellenkontamination in der Turnhalle der Grundschule Südstadt festgestellt werden. Die Kontamination befindet sich über dem Grenzwert von 1.000 KBE/100 ml.

Als Sofortmaßnahme wurden die technischen Anlagen zur Warmwasserbereitung sowie der Wärmeversorgung umgehend überprüft. In dieser Analyse wurden Mängel bzw. Abnutzungen an den Wasserleitungen der Umkleieräume festgestellt, deren Behebung durch die folgenden Umbaumaßnahmen sofort eingeleitet wurde:

1. Demontage der alten Dusche
2. Einbau einer Spüleinrichtung
3. Erneuerung der Warmwasserbereitung direkt in den Umkleiden

Nach Abschluss der Umbaumaßnahme wird die Kontrollprüfung bis Mitte Juni 2023 durchgeführt.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete für Kultur und Sport