



**Sitzung des Stadtrates am 29.03.2023**  
**Anfrage des Stadtrates Herrn Menke zu freiwilligen Feuerwehren**  
**TOP: 12.53**

**Antwort der Verwaltung:**

- 1. Herr Menke hat bei der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Nietleben erfahren, dass die Baumaßnahmen für das Feuerwehrhaus angeblich nicht vor 2028 durchgeführt werden. Er fragte, ob diese tatsächlich erst 2028 oder, wie ihm bisher bekannt, 2026 erfolgen soll?**

Die Machbarkeitsstudie zur Untersuchung der Bebauungsmöglichkeiten für das Grundstück ist für 2024 vorgesehen. Die Planung beginnt 2025, der Beginn der Bauausführung ist für 2025 – 2026 geplant.

- 2. Herr Menke fragte zudem, ob der Stadt die „gefährlichen“ Zustände in der Feuerwache der FFW Diemitz bekannt sind. Als Beispiel wurden Fenster mit fehlender Absturzsicherung genannt.**

Derartige Zustände in der FFW Diemitz waren der Stadtverwaltung bislang nicht bekannt.

Die Stadtverwaltung hat den Hinweis durch Rückfrage beim Wehrleiter geprüft. Die beschriebene Gefahrensituation bezieht sich auf ein Treppenhausfenster mit einer Brüstungshöhe von ca. 40 cm. Die Verwaltung hat die Lieferung und Montage einer innenliegenden Absturzsicherung in Form eines Stahlgitters mit senkrechten Füllungsstäben sofort veranlasst.

Der defekte Handlauf am Treppengeländer wurde bereits repariert.