



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Umwelt
und Sicherheit

03. Juli 2026

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Stadtrates am 24.06.2026
Herr Sehrndt zur Abwasserentsorgung Steinmühlenbrücke
TOP: 12.55

Antwort der Verwaltung:

Herr Sehrndt bezog sich auf die damalige Sanierung der Steinmühlenbrücke und fragte, wie im Zusammenhang mit der neu zu errichtenden Toilette auf der Ziegelwiese die Abwasserentsorgung über den Kanal erfolgt.

Das Abwasser der geplanten Toilettenanlage auf der Ziegelwiese wird in einen benachbarten Schmutzwasserschacht mit Hebeanlage geführt. Entlang des Weges Richtung Steinmühlenbrücke leitet eine vorgesehene Freispiegelleitung das Abwasser ab. Im Bereich der Steinmühlenbrücke wurde während der Instandsetzungsarbeiten unterhalb des Fußweges bereits ein Leerrohr eingebracht, in das die künftige Abwasserleitung eingezogen wird. Diese führt in einen dahinter liegenden Entspannungsschacht und wechselt dann die Straßenseite in einen Schmutzwasserschacht der HWS.

René Rebenstorf
Beigeordneter