



HALLE ★ Die Stadt

Informationsvorlage

Nummer III/2000/00647

TOP:

Datum: 06.04.2000

Wiedervorlage . . .

Aktz.

Bezug-Nr:

Abteilung/Am Stadtplanungsamt

Beratungsfolge	Termin	Status	Zustimmung	Veränderung	Ablehnung
Ausschuss f. Planungs- u. Umweltangelegenheiten (Planungsausschuss)	09.05.2000	öffentlich vorberatend			
Stadtrat	24.05.2000	öffentlich beschließend			

**Betreff:**

Information zur vom Beschluss (Beschluss Nr: 99/I-50/1317) abweichenden Materialauswahl im Fahrbahnbereich des Platzes am Leipziger Turm

Ingrid Häußler  
Oberbürgermeisterin

Information zur vom Beschluß- Nr. 99/I-50/1317 abweichenden  
Materialauswahl im Fahrbahnbereich des Platzes am Leipziger Turm

Der Beschluß des Stadtrates vom 26.5.99 zur Gestaltung Platz am Leipziger Turm sieht als Pflastermaterial Natursteinpflaster in ungebundener Bauweise vor.

Im Verlauf der Ausführungsplanung wurden Realisierungsvarianten für die Ausführung in der durch die Verkehrsbelastung erforderlicher Bauklasse III nach RStO geprüft.

Diese läßt die Pflasterung mit Naturstein zwar zu, jedoch nur in gebundener Bauweise und zur Einhaltung der notwendigen Standfestigkeit unter Verwendung von Pflastersteinen mit 20 cm Höhe, Breite und Tiefe (andere Abmessungen, als in der Unteren Leipziger Straße), was eine deutliche Kostenerhöhung zur Folge hätte.

Unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen wurde der weiteren Planung Beton-steinpflaster mit farbechtem Edelsplittvorsatz (Basalt) in den Abmessungen 23/16/12 cm zugrunde gelegt. Wegen der besseren Lastübertragung soll die Verlegung diagonal zur Fahrtrichtung erfolgen.

Positive Nebeneffekte des Materialwechsels im Fahrbahnbereich gegenüber der ursprünglich beschlossenen Variante sind

hohe Ebenflächigkeit der Fahrbahn und damit eine  
Lärmverringerng der Rollgeräusche (angrenzendes  
Hotel und Wohngebäude)  
und zusätzliche Kostenersparnis.

Aus diesen Gründen hält die Stadtverwaltung die Änderung des Materials für gerechtfertigt.

Dr. Busmann  
Beigeordneter für  
Planen und Umwelt