

Stork Plan & Control GmbH
Ludwigstraße 28
06110 Halle (Saale)

Straßenbaumaßnahme
"An der Moritzkirche" und "Alter Markt"

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o.g. Bauvorhaben nehme ich wie folgt Stellung.

Die Sanierung der Fußwege in diesem Bereich wird begrüßt, weil die Mobilität für körperbehinderte Menschen sich nach Bauende verbessern wird. Die Gehwegbreite von min. 2,50 m ist ausreichend; der gewählte Belag verfügt über gute Lauf- und Rolleigenschaften (rutschsicher). Geprüft werden soll, ob für die Grundstückseinfahrten ein anderes Material verwendet werden kann, weil das sehr kleinteilige Pflaster schlechte Rolleigenschaften hat und die Zufahrten aufgrund der Bordsteinabsenkungen gleichzeitig zur Straßenquerung von Rollstuhlfahrern zu nutzen sind. Die Bordsteinkanten sollen eine Rundung (20mm) aufweisen, die mit Rollator und Rollstuhl erschwernisfrei zu überwinden sind. Das Längsgefälle auf den Gehwegen soll 3% nicht überschreiten, das Quergefälle nicht 2,5%, an den Grundstückszufahrten nicht 6%. Der Gehweg ist freizuhalten von Einbauten, wenn notwendig (Leuchtenmasten, Verkehrsschilder) sind diese in den Randzonen anzuordnen.

Es ist ein Behindertenparkplatz (BPP) in Höhe des Beatlemuseums auszuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Fischer