




Stadt Halle (Saale), Marktplatz 1, 06100 Halle

Herrn
Roland Manske
Traberstraße 22
06124 Halle



Dienstgebäude: Hansering 15

Auskunft erteilt: Herr Bielecke
Telefon: (0345) 2 21 40 55
Telefax: (0345) 2 21 40 54
Sprechzeiten: nach Vereinbarung

Sie erreichen uns: Straßenbahnlinie 1,5,6,7,9
Haltestelle J.-Curie-Platz
Internet: www.halle.de
E-Mail: bernd.bielecke@halle.de

Halle (Saale), 24. September 2009

Anfrage von Herrn Roland Manske in der Einwohnerstunde des Stadtrates am 26.08.2009 zu fehlenden rutschhemmenden Fliesen im Vorraum zu den Herrentoiletten des Freibades Saline

Sehr geehrter Herr Manske,

zu Ihrem Hinweis in der Einwohnerfragestunde des Stadtrates am 26.08. möchten wir Ihnen folgende Informationen geben.

Der hier vorhandene Bodenbelag ist rutschhemmend ausgeführt. Er besteht aus einem Farbanstrich mit Quarzsandeinstreuungen. Die Einstreuung des Quarzsandes wird bei einem solchen Belag vorgenommen, um die erforderliche Rutschsicherheit zu erreichen. Der Vorraum, der auch als Umkleideraum genutzt wird, stellt einen Bereich dar, der gleichermaßen barfuß und mit Schuhen begangen wird.

Durch eine im Verlaufe der Nutzung zu verzeichnende Verglättung des vorhandenen Fußbodens, die durch den normalen Abrieb bzw. durch Reinigung auftreten kann, kann die rutschhemmende Eigenschaft des Belages beeinträchtigt werden. Dieser Prozess wird durch die in Bädern vorhandene Feuchtigkeit begünstigt.

Durch Erneuerung der Bodenbeschichtung und der Quarzeinstreuung kann die rutschhemmende Wirkung erforderlichenfalls wieder hergestellt werden. Solche Arbeiten werden in der Regel nach Abschluss der Freibadsaison ausgeführt. Derzeit wird geprüft, welche Maßnahmen notwendig sind, um das Freibad nach Saisonende auf die kommende Nutzungsperiode vorzubereiten.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Thomas Pohlack
Bürgermeister