

Stadt Halle (Saale)  
Dezernat II  
Planen und Bauen

Halle, 23. April 2010


**Anfrage von Frau Ute Haupt zur barrierefreien Kommunikation in den Ausschusssitzungen außerhalb des Stadthauses in der Sitzung des Stadtrates am 24.03.2010**

Beantwortung der Anfrage:

Außerhalb des Stadthauses ist die barrierefreie Kommunikation nicht möglich. Dazu wäre die Installation fest eingebauter technischer Hilfsmittel unabdingbar.

Pro Standort müssten ca. 7.000 Euro aufgebracht werden. Die Kosten resultieren aus dem notwendigen Einbau von Induktionsschleifen und der Bereitstellung von geeigneten Hörgeräten.

Diese Gerätetechnik muss für eine dauerhafte fachgerechte Nutzung von einem Techniker in Betrieb genommen werden, der gleichzeitig die Hörgeräte vor der Benutzung überprüft und sie an die betreffenden Personen ausgibt.



Dr. Thomas Pohlack  
Bürgermeister

Fraktionen  
Fr. U. Haupt  
Fr. Schöne

Stadt Halle (Saale) Büro der Oberbürgermeisterin Geschäftsstelle Stadtrat
27. APR. 2010
Ich bitte um:
<input type="checkbox"/> eigenständige Bearbeitung
<input type="checkbox"/> Stellungnahme bis zum .....
<input type="checkbox"/> Kenntnisnahme vor Abgang
<input type="checkbox"/> Kenntnisnahme nach Abgang
<input type="checkbox"/> Briefentwurf zur Unterschrift bis zum .....