



Anfrage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **V/2011/09657**
Datum: 05.04.2011
Bezug-Nummer.
HHStelle/Kostenstelle: 1.0010.650000/
0100.7000
Verfasser: Dieringer, Lothar
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Stadtrat	27.04.2011	öffentlich Kenntnisnahme

**Betreff: Anfrage des Stadtrates Lothar Dieringer (CDU) zum Baubeschluss HES
Gewerbegebiet Halle-Ost, 4. BA**

Im Trassenverlauf der HES 4. BA müssen im Bereich der Berliner Straße mehrere Hochspannungs-Oberleitungen gequert werden.

Meine Fragen dazu:

- 1. Müssen bei der geplanten Brückenvariante diese Leitungen verändert werden (Höhe/Lage)?
Wenn ja,**
 - a) ist diese Leitungsverlegung mit berücksichtigt worden?**
 - b) sind diese Arbeiten schon mit dem Netzbetreiber besprochen?**
 - c) wie viel kostet die Umverlegung?**

gez. Lothar Dieringer
Stadtrat

Stadtratssitzung am 27.04.2011

Anfrage des Stadtrates Lothar Dieringer (CDU) zum Baubeschluss

HES Gewerbegebiete Halle-Ost, 4. BA

TOP: 8.9

Vorlagen-Nr.: V/2011/09657

Antwort der Verwaltung:

Es gibt im Trassenverlauf eine kreuzende 110 kV-Freileitungsanlage der envia M und verschiedene Bahnstromanlagen. Die parallel der geplanten Trasse verlaufende und im Bereich des Anschlusses Berliner Straße und B 100 kreuzende 110 kV-Freileitung der envia M ist von der Maßnahme nicht betroffen. Die Kreuzung der Leitung erfolgt mit ausreichendem Sicherheitsabstand.

Die Bahnstromanlagen der DB AG sind während der Bauzeit zu sichern.

Die bahntechnischen Anpassungen werden in der Ausführungsplanung in enger Zusammenarbeit mit der DB berücksichtigt.

Die Anpassungsarbeiten an den Oberleitungsanlagen und die Sicherung der Kabel an den Anlagen der DB sind Bestandteil der Kreuzungsmasse und wurden für das Bauwerk 10 und 11 jeweils in Höhe von 375 T€ geplant.

Dr. Thomas Pohlack
Bürgermeister