



**Beschlusskontrolle zur Sitzung des Bildungsausschusses am 13.04.2018**

**Anfrage des Herrn Scherer zum Baubeschluss für Ausweichschule / neue weiterführende Schule am Standort Holzplatz, zur Hochwassersituation für Parkplätze und Gehwege**

**Vorlagen-Nummer: VI/2018/03977**

**TOP: 4.1**

**Antwort der Verwaltung:**

**Herr Scherer fragte, wie die Hochwassersituation für die Parkplätze und Gehwege ist.**

Der Bemessungswasserstand für ein HQ-100 liegt bei 78,57 m NHN und für eine HQ-200 bei 79,03 m NHN gemäß Hochwasserschutzkarten des Landes Sachsen-Anhalt. Der Zugang des Geländes an der Straße am Holzplatz Ecke Pulverweiden liegt bei 79,20 m NHN und der Straßenbereich Höhe zukünftiger Parkplatz Gasometer bei 80,70 m NHN.

Beim Hochwasser 2013 waren die Zugänge zum Gelände gewährleistet und nicht überflutet (Quelle: Bundesgrenzschutz, Luftbild 06.06.2013).

Bei Hochwassersituationen wird die Saale auf Grund der hydrologischen Verhältnisse nicht sprunghaft, sondern langsam ansteigen. Damit wird eine ausreichende Reaktionszeit ermöglicht.

Dr. Judith Marquardt  
Beigeordnete für Kultur und Sport